

Opinia Nr .017... /2017.r

...ników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

.....BYDGOSZCZ.....ul..TORUŃSKA.....Nr141.....

stycząca mieszkania Nr10..... Pana /i/ AMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH.Sp.z.o.o..ROM.1..

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr4,2,3,..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może (mogą) - nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e) do podłączeniaNR.4.system.powietrzno/spalinowy.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.wyprowadzić.przez.dach.....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

.....Nr.2,3.z.pomieszczeń.sanitarnych./łazienka,WC/.wentylacje.wywiewne.wyprowadzić.rurami.dwupłaszczo..

.....wymy.o.przekroju.wew.160.mm.ponad.dach.....

Urządzenie (a) ...wentylacje.w.kuchni..... podłączone jest (sa) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~

Podać rodzaj urządzenia

..do.przewodu.kominowego.i.działa...sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

elem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

ne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
 Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
 wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM..ROM.1.....
 1 egz. dla.....a/a.....

otwierdzenie odbioru opinii :
 niapodpis.....

OPINIODAWCA
 (uprawniony rej. Mistrz kominarski)

WITOLD ŻUCHOWSKI
 mistrz kominarski
 ul. Gnieźnieńska 21, 85-013 Bydgoszcz
 tel. 601 830 620, 733 172 434, 62 51 55 195

„ADM” Dział Rem. i Mów

Wpł. dn. 1 8 STY. 2017

234

wagi :
 Szkic orientacyjny na odwrocie
 Niepotrzebne skreślić


UL. TORUŃSKA 141 m.10

6.P lip.m.10 do likwidacji



7.CO węglowe lip.m.10 do likwidacji

PRZDPKÓJ



4.syst pow./spalinowy
TU CO GAZ piec CO GAZ z zamkniętą komorą spalania.

KUCHNIA

1.Wk lip.m.8



2.RURA DWUPLASZCZOWA

TU W lip.m.10

ŁAZIENKA

WC

TU WC lip.m.10

3.RURA DWUPLASZCZOWA

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Mistrz Kamiński
Włodzisław Jędruski
ul. Gnieźnieńska 21, 85-810 Bydgoszcz
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 56 195
ul. msł. ul. 190, 76, 23, 65, 19, 57, 22, 483