


Tablica TW



Ochronnik	Obw. KZ Pompa ciepła klimatyzacji	Obw. Kw1 klimatyzatory wewnętrzne piwnica	Obw. Kw2 klimatyzatory wewnętrzne parter	Rezerwa	Rezerwa
Moc	11,8kW	0,32kW	0,14kW		


Tablica TW

Pz = 12,26kW

kz = 0,75

Pz = 9,2kW

Tablica TG



SYSTEM SIECI - TT

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABAKUS		
Inwestor	"ADM" Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz	Nr rys. E3
Treść rys.	Schemat ideowy tablicy TW	Skala 1:100
Obiekt	Budynek biurowy Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1 dz. nr 245/2, 246/1, obręb 128	Projektant Jarosław Frydrychowicz upr. nr KUP /0088/ZOOE/04
Data	20-01-2016 r.	Sprawdzający mgr inż. Roman Kempa upr. nr GT-III-7210/14/77