



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

**NIP: 554-03-16-382**

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)  
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400-21/17

Bydgoszcz, dnia 24.02.2017r.

I.dz. ZZP/586/JK/2017

## **Odpowiedź Zamawiającego**

### **Postępowanie nr 28/PA/2017**

### **Budowa sieci komputerowej (LAN), instalacji monitoringu wideo (CCTV), instalacji przeciwwłamaniowej SSWiN, instalacji klimatyzacji – w budynkach biurowych Zamawiającego**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.02.2017r.

#### **Pytanie:**

"Prosimy o potwierdzenie, że wymagany maksymalny spręż dyspozycyjny klimatyzatorów kanałowych to 90 Paskali."

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że wymagany zakres sprężu wentylatorów kanałowych, zgodnie z "opisem parametrów równoważnych dla instalacji klimatyzacji" stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ, wynosi od 0 do 90 Paskali.

Tym samym Zamawiający potwierdza, że maksymalny spręż dyspozycyjny tych klimatyzatorów to 90 Paskali.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Tomasz Skierecki

---

### **Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744