



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Konserwatora Zabytków
Miejski Konserwator Zabytków

Bydgoszcz, 30.07.2015 r.

BKZ. 4120.11.4 .16 .2015.EMZ

IDEA PROJEKT

mgr inż. Anna Markiewicz
ul. Chełmińska 115/20
86-300 Grudziądz

Temat: Wytyczne do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 18 w Bydgoszczy .

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2015 r., uzupełnione 01.07.2015r., Miejski Konserwator Zabytków informuje, że budynek frontowy przy ul. Jasnej 18 ujęty jest w ewidencji zabytków.

Zaleca się zbadanie przyczyn zawilgocenia przyziemia i zaplanowanie jego osuszenia i izolowania, wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji frontowej bez warstw izolacyjnych, odtworzenie zniszczonych stolarek okiennych i drzwiowych w drewnie z powtórzeniem podziałów i profili okien historycznych.

Dopuszcza się ocieplenie elewacji bocznych i tylnych, zmianę systemu ogrzewania, uzupełnienia tynków i powłok malarskich. W przypadku istnienia pieców kaflowych historycznych, o kompozycji i formach dekoracyjnych, zaleca się ich zachowanie po wyłączeniu z użytkowania.

Projekt budowlany wraz z kolorystyką należy uzgodnić w tutejszym Biurze.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Sławomir Marcysiak