

Opinia Nr ..024. /2011.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZ.....ul. DWORCOWA..... Nr ..88..... dotycząca mieszkania Nr1A..... Pana /i/ ..Adminstracja.Domów.Miejskich..ADM.Sp.z.o.o..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego PanaZuchowski,Witold..... w celu.

- 1. Wskazania miejsca na podłączenie
- 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr==..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ..wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo

Podać rodzaj urządzenia

...do.przewodu.komnowego.i.działa.sprawnie....Zainstalować.kratkę.o.wym.14.x.21.cm.....

....Podgrzewacz.gazowy.wody.należy.zlikwidować.ze.względu.na.brak.kubatury.pomieszczenia.i.brak.....

....indywidualnego.przewodu.do.odprpwadzenia.spalin.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla.ADM.Sp.z.o.o....ROM.3.....
1 egz. dla.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....

OPINIODAWCA
(pieczęć Zakł. Mistrz kominiański)
ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiański
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620

- Uwagi :
- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 - 2. Niepotrzebne skreślić