




DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY



DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WKŁĘŚŁEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY




ZBROJENIE NAROŻNIKÓW



ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ
IZOLACJI TERMICZNEJ (100x50)

STREFA KRAWĘDZIOWA

PAS ŚRODKOWY DO WYS. 8m




Ilość łączników w pasie krawędziowym 8 szt./m²

Ilość łączników w pasie środkowym 4-6 szt./m²

Uwagi :
Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.
Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

00	15.07.24	PROJEKT BUDOWLANY	
REW.	DATA	ZMIANY	PODPIS



NEPTUN EKO
mgr inż. Jarosław Kozub
84-230 Rumia
ul. Słowackiego 3

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

PROJEKT:
**DOCIEPLENIE BUDYNKU
I KOLORYSTYKA ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ
USŁUGOWĄ**
85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 79,
dz. nr 17/1, 17/2

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

AUTOR PROJEKTU:
ARCH. JUSTYNA BERENT-PROC
nr upr. PO/KK/190/2008
OPRACOWANIE:
ARCH. MONIKA STAWSKA
ARCH. MONIKA RUSZKOWSKA

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

AUTOR PROJEKTU:
MGR INŻ. JANUSZ WINNICKI
nr upr. POM/0129/P00K/08

TREŚĆ:
**DETALE DOCIEPLEŃ
CZ.3**

DATA:	2015.07.24	SKALA:	-
-------	------------	--------	---

NR RYS. /REWIZJA:	GDA_79_AM_D03/00	NR STRONY:	AD-O53
-------------------	------------------	------------	--------