



Tel. 371 45 62

## Opinia Nr .256... / .2011r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....Bydgoszczy..... ul.....Zakole..... Nr .....6..... dotycząca mieszkania Nr .....8..... Pana /i/ .....Administracja.Domów.Miejskich..R.O.M..1..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana .....Sławomir.Jankowski..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (moga) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia .....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ...Wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (są) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~ –

Podać rodzaj urządzenia

.....do.przewodu.kominowego.i.działa.sprawnie/powiększyć.otwór.wlotowy.do.przewodu.kominowego/.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : ..zainstalować.kratkę.nawiewową.w..... ..dziach.od.łazienki.min.220.cm2.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi ...Odgruzować.wentylacje.w.pomieszczeniu.łazienki..... po.wykonaniu.ponownie.zgłosic.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....A.D.M...R.O.M..1..... 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....podpis.....

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominarski)



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominarski  
Sławomir Jankowski  
upr. mistrz. nr 3097/95  
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62, tel. kom. 695-410-948