



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400-57/17

Bydgoszcz, dnia 22.05.2017r.

l.dz. ZZP/.../1652/MW/2017

Odpowiedź Zamawiającego

Dotyczy postępowania nr 57/PA/2017: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą i PCV w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) z upoważnienia Zamawiającego udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.05.2017r.

Pytanie:

"W ogłoszonym przez ADM Bydgoszcz postępowaniu nr 57/PA/2017, dla zadania Nr 3 proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1) we wszystkich okna opisanych w przedmiarze oczekiwana jest szyba zespolona dwuszybowa o współczynniku $k < 1,0$. Chcąc spełnić wymaganie dotyczące współczynnika przenikania należałoby zastosować szybę dwukomorową, lub jednokomorową, ale wypełnioną innym gazem niż argon, co znacznie zwiększy koszty zakupu szyby.

W związku z powyższym proszę o określenie rodzaju szyby, najlepiej podanie konkretnego zespolenia szyby.

2) dla lokalu na ulicy Gdańska 30, na stronie 43 przedmiaru w pozycji nr 2, opisane jest okno 1szt o wymiarach 0,45 x 1,25 jako okno dwudzielne.

Na stronie 45 przedmiaru, przedstawiony jest rysunek tego okna, jako okno dwuskrzydłowe, potwierdzając powyższy opis.

Proszę o potwierdzenie, że nie występuje tu pomyłka w wymiarach okna lub jego podziale."

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 18 września 2015 poz 1422) załącznik nr 2 dot. wymagań izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, od 01.01.2017 roku współczynnik przenikania ciepła dla okien (jako całego wyrobu łącznie z szybą) U_{max} nie może być większy niż 1,1 W/(m²*K) dla pomieszczeń ogrzewanych o temp równej lub większej od 16 stopni C.

W związku z powyższym taki warunek należy spełnić w postępowaniu przetargowym przez wykonawcę.

Ad 2. dla lokalu na ulicy Gdańska 30, zarówno na stronie 43 przedmiaru (opis) w pozycji nr 2 jak i na stronie 45 przedmiaru (szkic), zarówno opis jak i szkic jest błędny. Okno o wymiarze 0,45 x 1,25 cm jest jednodzielne.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1 ul. Techników 5

tel. 52-34-88-861

ROM-2 ul. Broniewskiego 10

tel. 52-34-88-788

ROM-3 ul. Gdańska 9

tel. 52-34-88-920

ROM-4 ul. Fordońska 38

tel. 52-34-88-760

RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-728

RWM-2 ul. Modrzewiowa 23

tel. 52-34-88-744

