



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400- 83/17

Bydgoszcz, dnia 30.06.2017 r.

I. dz. ZZP/2016RD/2017

Dotyczy postępowania przetargowego nr 83/PA/2017:

Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych siedziby ROM-1 przy ul. Techników 5 w Bydgoszczy

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Administracja Domów Miejskich „ADM” udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.06.2017r.

Pytania :

1. Prosimy o potwierdzenie ,że jednostki zewnętrzne można montować na każdej ścianie elewacyjnej budynku.
2. Czy skropliny należy odprowadzać do kanalizacji w budynku czy można je odprowadzać grawitacyjnie na zewnątrz budynku?
3. Czy podrozdzielnia elektryczna musi być w wykonaniu podtynkowym czy natynkowym , czy Zamawiający dopuszcza montaż podrozdzielni w przestrzeni międzystropowej na korytarzu?
4. Czy w przypadku zastosowania pomp skroplin do odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji Zamawiający dopuszcza krótszą gwarancję na te urządzenia – Producent pomp skroplin udziela 12- miesięcznej gwarancji na te urządzenia .

Odpowiedź Zamawiającego:

ad.1: Lokalizacja jednostek zewnętrznych zostanie określona na podstawie proponowanej przez Wykonawcę propozycji przy uwzględnieniu dostępu do jednostek w celu ich konserwacji oraz możliwości techniczno - formalnych ich montażu.

ad2: Miejsce odprowadzenia skroplin zostanie ustalone na wizji z Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza odprowadzenie skroplin zarówno do kanalizacji poprzez syfon lub na zewnątrz budynku z zastrzeżeniem ewentualnego odtworzenia elewacji po której zostanie poprowadzony przewód.

ad3: Rozdzielnię należy umieścić pod tynkiem w części ogólnie dostępnej . Zamawiający nie wyraża zgody na montaż nad sufitem podwieszanym.

ad4: Zakresem gwarancji objęty jest cały zakres przedmiotu umowy, zarówno montaż jak i wszystkie urządzenia i instalacje. Okres gwarancji zgodnie z SIWZ nie może być krótszy niż 36 m-cy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744