



TT

Rozdzielnica TB4



Obudowa VS118TD



- UWAGI:**
1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkową w obudowie izolowanej
 2. Do rozdzielnicy TB4 doprowadzić istniejące obwody oświetlenia i gniazdz w lokalu nr 2.
 3. Moc przyłączeniowa lokalu nr 2 P= 12 KW, 400V.
 4. Sieć pracuje w układzie TT.

ELCONTEC Krzysztof Tyma Bydgoszcz, ul. Nasypowa 17			
Treść rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TB4		
Inwestor	Administracja Domów Mieszkich, ul. Śniadeckich 1, Bydgoszcz		
Obiekt	Rozdział instalacji elektrycznej w dwóch lokalach użytkowych na I piętrze na potrzeby 3 najemców		
Adres	Bydgoszcz, ul. Plac Wolności 1 85-004 Bydgoszcz		
Projektant	mgr inż. Krzysztof Tyma upr. KUP/0106/PBE/16		
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Poryżała upr. SWK/0112/PWBE/16		
19.01.2017r	Branża: Elektryczna	Faza: PB/PW	Nr rys. 4E