

Bydgoszcz, dnia 27.06.2017r.

WEO17E131623

Damian Wiluś
ul. Bałtycka 47
86-031 Osielsko

Dotyczy: *Rozbiórki muszli koncertowej w Parku Witosa w Bydgoszczy –
pismo z dnia 26.06.2017r.*

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że
złącze kablowe znajdujące się na ścianie muszli koncertowej należy zdemontować i
zastąpić je złączem pomiarowym ZP. Przebudowa będzie możliwa po spełnieniu
niżej wymienionych punktów:

1. Przebudowy dokona osoba lub firma posiadająca wymagane uprawnienia;
2. W przypadku lokalizacji złącza w pasie drogowym należy uzyskać zgodę
zarządcy drogi;
3. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do RD Bydgoszcz celem
dopuszczenia do pracy – koszty dopuszczenia ponosi RD Bydgoszcz;
4. Istniejące złącza kablowe zdemontować i zdać do RD Bydgoszcz;
5. Po zakończeniu robót należy wystąpić do RD Bydgoszcz o sprawdzenie
techniczne przebudowanych urządzeń energetycznych;
6. Granica stron: na końcu kabla zasilającego złącze pomiarowe ZP.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Patryk Zintek
tel. +48/052/586 12 75
fax. +48/052/586 12 95
e-mail: patryk.zintek@enea.pl

ENEa Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
Wz
Paweł Michalski
Kierownik Działu Majątku Sieciowego