



Bydgoszcz..... dnia .07.11.2017..... r.

Sekretariat ROM-1  
Wp. 2017 -11- 07  
dn.  
list załączników  
Podpis

# Opinia Nr .246... /2017.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....BYDGOSZCZ.....ul...TORUŃSKA.....Nr .....17.....dotycząca mieszkania Nr .....1..... Pana /i/ AMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH.Sp.z.o.o.ROM..1.. sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

- 1. Wskazania miejsca na podłączenie
- 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr .....4,5..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ – wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ....NR.4..W.celu.zainstalowania.pieca.CO.GAZ..w.kuchni..należy.z.pomieszczenia.wyprowa.. Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny ..dzić.przez.dach.system.pow/spalinowy.pieca.CO.GAZ..NR.5. Wentylację.z.kuchni.wyprowadzić.rurą.dwuła... ..szczową.ponad.dach.budynku.....

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.łazience..... działa (~~nie~~) wadliwie z przyczyn ..przewód.zagru.. Wymienić jakie  
.....zowany.6.mb.od.wylotu.....Przewód.należy.odgruzować...Zainstalować.kratkę.o.wym.otworu.wlotowego..... 12145.x21.cm.....

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :  
...Piec.CO.węglowy.zlikwidować.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.1..... 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

- Uwagi :
- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  - 2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)  
ZAKŁAD KOMINIARSKI  
mistrz kominiarski  
Witold Żuchowski  
upr. mistrz. nr 19633, ul. Toruńska 21, 85-107 Bydgoszcz, tel. 601 830 220, 22 51 55 195  
Pieczęć i podpis

