

ZR-9, MO, ZR-2 - kca 0

Momul. 21/10/2016



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

UD-5015/ 218 A/16
Nr wpływu: 19848

wpłynęło dnia 2016-10-19
L. dz. 10062
Ilość załączników

Bydgoszcz, dnia 13.10.2016 r.

ZAP
w l. 10. - p. n. m. a. z. w. a. l. i. - J. P. a. z. a. l. i. k. a
D. u. k. i. n. f. i. c. a. m.
1 P. 10. 2016 r.

Administracja Domów Miejskich
„ADM” Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 BYDGOSZCZ

„ADM” Dział Remontów

Wpl. 20 PAŹ. 2016
dn. 1020

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej parkingu na terenie działki nr 158/16 obr.178 przy ul. Jagiellońskiej 61

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz.9120/ZRI/3783/ZRI-9/MO/2016 z dnia 22.09.2016 r. (wpływ pisma do ZDMiKP w dniu 27.09.2016 r.) w sprawie określenia warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej parkingu na terenie działki nr 158/16 obr.178 przy ul. Jagiellońskiej 61 informuję:

1. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr 158/16 należy zaprojektować w nawiązaniu do ulicznego kanału deszczowego dn 0,50m. Włączenie przyłącza deszczowego należy dokonać na studnię rewizyjną o rzędnych T 35.99, kd 34.38.
2. Na projektowanym przyłączu kanalizacji deszczowej należy usytuować studzienkę rewizyjną, w odległości ~1m od granicy działki (na terenie omawianej inwestycji działka nr 158/16) zgodnie z normą PN-B-10729/1999.
3. Ścieki deszczowe z dróg i parkingów przed odprowadzeniem muszą być podczyszczone w stopniu, aby spełniały wymagania obowiązujących przepisów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. 2014 poz.1800).
4. Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) wraz z warunkami odbudowy nawierzchni po rozkopach.
5. Całkowity koszt budowy przyłącza deszczowego wraz z wpięciem do sieci ponosi właściciel terenu, z którego odprowadzane będą wody opadowe lub roztopowe. Właściwe utrzymanie techniczne przyłącza deszczowego pozostaje w gestii właściciela działki.



Na powyższy zakres należy opracować projekt wraz z częścią drogową – odbudowa elementów pasa drogowego objętego rozkopami (ulica Jagiellońska) przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy i przedłożyć do uzgodnienia.

Z upoważnienia Dyrektora ZDMiKP
p.o. Naczelnika Wydziału
Utrzymania i Ewidencji

Jacek Piotrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. UD – a/a

Kontakt:

Janina Jodkowska
tel. 52 582-27-22