

## **Informacja BIOZ**

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc prace montażowe należy stosować zasady BHP i p. poż. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i użytkowników gazu. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany gdy w trakcie budowy nie będzie wykonywany żaden z rodzajów robót wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane oraz przewidywane roboty budowlane nie będą trwały krócej niż 30 dni roboczych, będzie zatrudnionych mniej niż 20 pracowników. Pracochłonność robót nie będzie przekraczać 500 osobo-dni.

### **Poniżej podstawowe zasady BHP i p.poż:**

Przed przystąpieniem do pracy na czynnej instalacji gazowej należy wyłączyć dopływ gazu a następnie:

1. Instalację należy przedmuchać gazem obojętnym;
2. Instalację po stronie czynnego zasilania należy zaślepić;
3. Prace gazo niebezpieczne i demontaż gazomierzy wykonuje tylko Zakład Gazowniczy;
4. Próbę szczelności wykonujemy tylko powietrzem za pomocą U rurki lub manometru tarczowego;
5. Lokalizację nieszczelności wykonujemy przy pomocy wody mydlanej lub wykrywaczy gazu;
6. Odpowietrzenie instalacji wykonuje Zakład Gazowniczy;
7. Przed rozpoczęciem prac montażowych sprawdzić stan techniczny narzędzi i właściwe funkcjonowanie urządzeń;
8. Prace spawalnicze wykonuje spawacz posiadający aktualne uprawnienia;
9. Prowadzić kontrole miejsc w których wykonano spawy;
10. Instalację należy zabezpieczyć farbami ekologicznymi po zakończeniu prac malujemy ja na kolor żółty /poza mieszkaniem/;
11. Prace na czynnej instalacji np. doszczelnienie wykonujemy narzędziami nie iskrzącymi lub zabezpieczonymi przed iskrzeniem np. tawotem
12. Stanowisko gazów technicznych należy wykonać zgodnie z zasadami, szczególnie sprawdzając szczelność węży i zaworów butli;
13. Spawacz i pomocnik powinien posiadać ubranie trudnozapalne a stanowisko pracy wyposażać należy w niezbędny sprzęt BHP i p.poż.