

Bydgoszcz 10.10.2017r

OPINIA 120/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Świętojańska 17/6
Szkiec załączono**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność remontu lokalu*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. Z pomieszczenia kuchni wygrodzono pomieszczenie łazienki , w którym brak wentylacji grawitacyjnej.
2. Kuchnia w obecnym projekcie jak na szkicu posiada wentylację grawitacyjną – przewód kominowy A-4
3. Dla pomieszczenia łazienki wykorzystać przewód kominowy A-1.
4. Wentylację łazienki wykonać poprzez podłączenie przy pomocy rury z PCV fi 150 mm zaizolowanej termicznie /patrz szkic/ z przewodem kominowym A-1. W ścianie łazienki założyć kratkę wentylacyjną fi 150 mm.
5. Dla pomieszczenia łazienki zastosować typowe drzwi łazienkowe z dolnym napływem powietrza.
6. Do przewodu kominowego A-7 można podłączyć westwalkę.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora

1 egz. dla a/a **MISTRZ KOMINIARSKI**
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06/woj.kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Potwierdzenie odbioru opinii :

Zdzisław Jasiński


Dnia

Podpis

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. ŚWIETOJAŃSKA 17/6



MISTRZ KUCHNIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upt. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński