

Bydgoszcz 03.10.2017r

OPINIA 114/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Kościuszki 18/12
Szkie załączono**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* **na okoliczność wykonania wentylacji w kuchni i łazience**

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. W pomieszczeniu kuchni nie ma wentylacji grawitacyjnej
2. W pomieszczeniu łazienki jest wentylacja grawitacyjna

Prace do wykonania ;

- Dla pomieszczenia kuchni należy zaadaptować wentylację grawitacyjną z łazienki wykonując podłączenie rura PCV fi 150 mm zaizolowaną i obudowana płytą regips . Wysokość kratki wentylacyjnej w kuchni na takiej samej wysokości jak istniejąca kratka wentylacyjna w łazience. Otwór kratki wentylacyjnej w kuchni fi 150 mm.
- Dla pomieszczenia łazienki wykonać wentylację zastępczą wykonaną z rury dwupłaszczonej o średnicy wew. 150 mm i długości 2,50 m która **należy zasyfonować** przed wejściem przez strop do lokalu – uniknięcia skroplin wodnych na suficie i nieszczęśliwych wypadków przy czyszczeniu przewodu kominowego wentylacyjnego.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KUMINIA
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upn. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. KOSCIUSZKI 18/12



MIS
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński