

UWAGA:
ODPOWIETRZENIA PIONÓW WYKONAĆ WG SCHEMATU

LEGENDA:

projektowane przewody centralnego ogrzewania (rury tworzywowe)
projektowane przewody centralnego ogrzewania (rury miedziane)

Zawory podkonowe:

RRC 1 - regulator różnicy ciśnień, stała nastawa ciśnienia dyspozycyjnego 10 kPa
RRC 2 - regulator różnicy ciśnień, zmienna nastawa ciśnienia dyspozycyjnego - zakres nastaw 5-25kPa
ZN - zawór odcinający z nastawą wstępną

1 pion centralnego ogrzewania - część mieszkalna
A pion centralnego ogrzewania - część usługowa

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Lin Tuliwieja 3, 64-315 Pecna
NIP 763-204-64-64, REGON 30D138950

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 7 W BYDGOSZCZY, DZIAŁKA NR 38 OBRĘB 147

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. SKARGI 7, 85-018 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez:
Administrację Domów Miejskich „ADM" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

PROJEKTOWAŁ:	BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Mikołaj Rosiejak	sanitarna	WKP/0162/PWOS/13	
mgr inż. Marta Marnzer	sanitarna		

PROJEKT WykonawczY

DATA: XII 2014

TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SKALA: 1:50

NR RYS.: 5