



Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuita 1, 85-102 Bydgoszcz,
reprezentowane przez
Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Temat opracowania:

**PROJEKT BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WĘZŁA
CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL. PIOTRA SKARGI 9
W BYDGOSZCZY**

WĘZŁ CIEPLNY – cz. AKPiA i elektryczna

<i>Stadium dokumentacji:</i>	<i>Branża:</i>
Projekt wykonawczy	Elektryczny

<i>Autorzy:</i>				
<i>Imię i nazwisko:</i>	<i>Branża/Zakres</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
mgr inż. Kazimierz Strzelecki	Budowlana- elektryczna	Instalacje i urządzenia elektryczne	60/70	mgr inż. K. STRZELECKI Upr. WBUiA 60/70 Projektowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie powszechnym
<i>Zawartość dokumentacji:</i>				
<i>Data:</i>				
Poznań, grudzień 2014 r.				



PROTOKÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. Nazwa obiektu i adres: **Budynek mieszkalny przy ul. Piotra Skargi 9 w Bydgoszczy**
2. Branża: **Węzeł cieplny – cz. AKPiAiE**
3. Autor dokumentacji: **Biuro Projektowe „ENEPROJEKT” 61-374 Poznań, Uni Lubelskiej 3**

4. Dział opiniujący

4.1. Zakład Produkcji i Przesyłu

data złożenia dokumentacji

Uwagi

data i podpis

4.2. Sekcja ds. BHP i p.poż.

data złożenia dokumentacji

Uwagi

data i podpis

4.3. Dział Technicznej Obsługi Klienta

data złożenia dokumentacji

Uwagi

data i podpis

4.4. Wydział Automatyki, Informatyki i Tech. Pom.

data złożenia dokumentacji

Uwagi *bez uwag*

31.12.2014
Kierownik
Wydziału Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej
mgr inż. Zenon Pomuchański

data i podpis

4.5. Wydział Elektroenergetyczny

data złożenia dokumentacji *29.12.15*

Uwagi *bez uwag*

29.12.15
Z-ca Kierownika
Wydziału Elektroenergetycznego
mgr inż. Zenon Pomuchański

data i podpis

4.6. Dział Inwestycji i Remontów

data złożenia dokumentacji

Uwagi

data i podpis

4.7. Dział Rozliczeń z Klientami

data złożenia dokumentacji

Uwagi

data i podpis

4.8. Dział Zarządzania Infrastrukturą

data złożenia dokumentacji

Uwagi *bez uwag Z. Kuśnierz*

mgr inż. Bogusław Bajorek

12.01.2015

data i podpis

4.9. Uzgodnienie końcowe

Kierownik
Działu Zarządzania Infrastrukturą

Uwagi

mgr inż. Bogusław Bajorek

data i podpis

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapiełowa 6
85 - 513 Bydgoszcz
tel. 52 374 24 90

Bydgoszcz, 08.12.2014 r.

OD1/ZR1/2203/2014

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapiełowa 6
tel. 052 322 21 00, fax 052 322 57 43
REGON 300455300, NIP 702-23-77-160

Administracja Domów Miejskich
„ADM” Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
budynek mieszkalny wielorodzinny - węzeł cieplny, Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 9
warunki dotyczą rozdziału instalacji w obiekcie
z mocą przyłączeniową 3 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

- I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA
wzł budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Bydgoszczy
- II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI
 1. w zakresie dotyczącym urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.
1.1 zakres niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator
Urządzenia w sieci dostosować do zwiększonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczący budowy przyłącza
 - 2. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego
Wykonać rozdział instalacji i przygotować miejsce do zabudowy układu pomiarowego.
Przystosować wzł zabezpieczenie w złączu.
- III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.
- IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w budynku szafka pomiarowa w miejscu ogólnodostępnym
- V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Należy zainstalować układ, który składać się będzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej.
Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania.
- VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A przy TL
- VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
- VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ
Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TT, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej
- IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Zawartość opracowania

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis techniczny
 - 3.1. Instalacja AKPiA
 - 3.1.1. Układ automatycznej regulacji temperatury c.o. oraz c.w.u.
 - 3.1.2. Instalacja elektryczna AKPiA w węźle cieplnym
 - 3.2. Instalacja elektryczna węzła cieplnego
 - 3.2.1. Zasilanie
 - 3.2.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
 - 3.2.3. Rozdzielnica elektryczna RWC
 - 3.3. Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym
4. Uwagi końcowe
5. Obliczenia
6. Specyfikacja materiałowa
7. Specyfikacja rozdzielnic RWC
8. Rysunki

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekt techniczny branży c.o.,
- inwentaryzacja obiektu dla celów projektowych,
- obowiązujące przepisy, normy, katalogi.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania są instalacje AKPiA i elektryczne węzła ciepłego c.o. oraz c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 9 w Bydgoszczy.

3. Opis techniczny

3.1. Instalacja AKPiA

3.1.1. Układ automatycznej regulacji temperatury c.o. oraz c.w.u.

Układ zrealizować w oparciu o regulator temperatury typu ECL 310 + A266.9 firmy DANFOSS.

W regulatorze wykorzystać 3 wejścia czujnikowe, podłączając :

- czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT ozn. S1,
- czujnik temperatury zasilania instalacji c.o. typu ESMU 100 ozn. S3,
- czujnik temperatury za wymiennikiem c.w.u. typu ESMU 100 ozn. S4

Jako urządzenia wykonawcze zastosować siłowniki elektryczne typu:

- AMV 13, 230 V, 50 Hz ozn. M2, współpracujący z termostatem bezpieczeństwa ST-1 ozn. TER2- układ c.o.
- AMV33, 230 V, 50 Hz ozn. M1, współpracujący z termostatem bezpieczeństwa ST-1 ozn. TER1- układ c.w.u.

Regulator temperatury typu ECL 310 + A266.9 reguluje temperaturę wody zasilającej instalację c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej, oraz utrzymuje stałą temperaturę c.w.u. na poziomie 55°C.

Podstawowe nastawy regulatora ECL 310:

- nastawy dla referencyjnej temperatury wewnętrznej +20°C

- krzywą grzewczą c.o. wyznaczyć wg. zależności:

przy $T_{zew} = -18^{\circ}\text{C}$; $T_{zasil.c.o.} = +80^{\circ}\text{C}$

przy $T_{zew} = -5^{\circ}\text{C}$; $T_{zasil.c.o.} = +64^{\circ}\text{C}$

przy $T_{zew} = 0^{\circ}\text{C}$; $T_{zasil.c.o.} = +58^{\circ}\text{C}$

przy $T_{zew} = 5^{\circ}\text{C}$; $T_{zasil.c.o.} = +49^{\circ}\text{C}$

przy $T_{zew} = 14^{\circ}\text{C}$; $T_{zasil.c.o.} = +33^{\circ}\text{C}$

- wartość zadana temperatury c.w.u. = + 55°C

- maksymalna temperatura instalacji c.o. = +80°C

- minimalna temperatura instalacji c.o. = +30°C

- wyłączenie pompy obiegowej PCO przy temperaturze zew. +15°C

- nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.o. +85°C

- nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.w.u. +75°C

- aplikacja regulatora ECL 310, A266.9

3.1.2. Instalacja elektryczna AKPiA w węźle cieplnym

Instalację elektryczną AKPiA w węźle cieplnym prowadzić w korytkach instalacyjnych systemu BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.

Czujnik temperatury zewnętrznej zabudować na ścianie zewnętrznej budynku od strony północnej na wysokości ok. 3 m od gruntu. Przewód do czujnika temperatury zewnętrznej prowadzić w rurce instalacyjnej RL 18, a na zewnątrz budynku do wysokości 3 m w rurce stalowej $\frac{1}{2}$.

Właściciel budynku umożliwi podłączenie urządzenia do zdalnego kontrolowania parametrów pracy węzła cieplnego przez system nadrzędny KPEC.

Przewody impulsowe wodomierza podłączyć do zacisków ciepłomierza.

Na wsporniku montażowych TH 35 rozdzielnicy RWC zainstalować gniazdo wtykowe Legrand typ 0100-4280, 230 V, 50 Hz, umożliwiające podłączenie zasilacza sieciowego.

3.2. Instalacja elektryczna węzła cieplnego

3.2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TL, węzła cieplnego wykonać przewodem $YDY_{z.o.} 3 \times 6,0 \text{ mm}^2$ z GTR.

Tablicę licznikową TL węzła cieplnego umieścić obok GTR, a z niej zasilić przewodem $YDY_{z.o.} 3 \times 4,0 \text{ mm}^2$ projektowaną rozdzielnicę RWC węzła cieplnego. Jako zabezpieczenie przelicznikowe, zainstalować w tablicy licznikowej TL rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R 301 16 A, natomiast do odłączania zasilania rozdzielnicy RWC zainstalować w TL rozłącznik izolacyjny FR 301 20 A.

Przewód $YDY_{z.o.} 3 \times 4,0 \text{ mm}^2$ zasilający rozdzielnicę RWC prowadzić w rurce instalacyjnej RL 18 po konstrukcji ścian i sufitu budynku.

3.2.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

Przewody zasilające obwody gniazd wtykowych prowadzić w rurkach instalacyjnych RL 18.

Instalację oświetleniową wykonać z zastosowaniem opraw do oświetlenia świetlówkowego typu OPK-236 FAREL. Zasilanie instalacji oświetleniowej wykonać z projektowanej rozdzielnicy RWC węzła cieplnego.

3.2.3. Rozdzielnica elektryczna RWC

W węźle cieplnym należy zainstalować specjalizowaną dla potrzeb zasilania elektrycznego węzłów rozdzielnicę elektryczną RWC.

Rozdzielnica RWC zasila:

- pompę obiegową c.o. ozn. PCO, MAGNA3 25-100, 230 V, 50 Hz
- pompę cyrkulacyjną c.w.u. ozn. PCW, UPS 25-60 N, 230 V, 50 Hz
- gniazdo 230 V,
- gniazdo 24 V,

— oświetlenie

Rozdzielnicę RWC mocować do ściany przy pomocy śrub. Obudowę rozdzielniczy wykonać z materiału izolacyjnego, IP 66 typu SAREL. Napęd wyłącznika głównego Q umieścić na płycie czołowej elewacji rozdzielniczy.

3.3. Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosować szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania zrealizować poprzez zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego typu P302, $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, $I_n = 25 \text{ A}$, 230 V. Przewody ochronne (żyły) PE obwodów ochraniających, podłączyć z zaciskami PE w rozdzielniczy RWC. Przewodów ochronnych PE nie należy łączyć z przewodami (żyłami) skrajnymi i neutralnymi za wyłącznikiem różnicowoprądowym.

W celu uniemożliwienia powstania niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących obcych (masy metalowej) będące w zasięgu ręki, należy zastosować połączenia wyrównawcze.

W tym celu w pomieszczeniu węzła cieplnego w formie otoku zainstalować taśmą stalową typu FeZn 25x3 mm na ścianie na wysokości 30 cm od posadzki. Ww. otok podłączyć do zacisku CC w rozdzielniczy RWC, oraz uziomu pionowego wykonanego z trzech prętów stalowych ocynkowanych $\phi 20$ o długości 3m każdy, odległość między prętami $> 1,5 \text{ m}$, odległość od krawędzi fundamentu budynku $> 1 \text{ m}$.

Rezystancja uziemienia $R_a < 30 \text{ Ohm}$.

Do szyny wyrównawczej podłączyć wymienniki ciepła, rury c.o., c.w.u., z.w., naczynie przeponowe, konstrukcje metalowe, korytka instalacyjne.

Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary oraz sporządzić z nich protokoły. Układ sieci elektroenergetycznej TT.

4. Uwagi końcowe

Niezależnie od opisu technicznego całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych . tom.V

Instalacje elektryczne „ , a w szczególności z obowiązującą normą PN-HD 60364-4-41:2009 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. „

5. Obliczenia

- 5.1. Obliczeń hydraulicznych elementów AKPiA dokonano w projekcie technologicznym węzła ciepłego.
- 5.2. Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania z zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego uważa się za skuteczne jeżeli spełniony jest warunek :

$$R_a < U_L / I_a$$

$$R_a < 25V / 5 \times 0,03A$$

$$R_a < 166 \text{ Ohma}$$

$$\text{Przyjąć } R_a < 30 \text{ Ohma}$$

mgr inż. K. STRZELECKI
Upr. WBUA 60/70
Projektowanie urządzeń
i instalacji elektrycznych
w budownictwie powszechnym

6. Specyfikacja materiałowa .

1. Przewód elektryczny YDY _{z.o.} 3x4,0 mm ² , 750 V	mb.38
2. Przewód elektryczny YDY _{z.o.} 3x1,5 mm ² , 750 V	mb.28
3. Przewód elektryczny LiYCY 2x0,75 mm ²	mb.80
4. Przewód elektryczny YStY _{z.o.} 5x0,75 mm ²	mb.16
5. Przewód elektryczny YStY 4x0,75 mm ²	mb.8
6. Przewód elektryczny YStY _{z.o.} 3x0,75 mm ²	mb.16
7. Przewód elektryczny DY 1x6,0 mm ²	mb.6
8. Kołki rozporowe dn12 ze śrubą	szt.8
9. Korytka KPR 50H42/2 firmy BAKS	szt.2
10. Kolanko KKL 50H42 firmy BAKS	szt.2
11. Kolanko redukcyjne lewe KRLL 50H42 firmy BAKS	szt.2
12. Wspornik ściennie-sufitowy WSS50 firmy BAKS	szt.4
13. Pokrywa kolanka PKKL 50 firmy BAKS	szt.2
14. Pokrywa korytka PKML 50/2 firmy BAKS	szt.2
15. Zapinka ZP 50 firmy BAKS	szt.8
16. Uchwyt sufitowy USW firmy BAKS	szt.2
17. Pręt gwintowany PGM 8/1 firmy BAKS	szt.2
18. Uchwyt do rurki stalowej	szt.6
19. Przetwornik ciśnienia Aplisens PC-28;(4-20mA);(0-0,6)MPa;PD/M	szt.1
20. Zawór manometryczny M 20x1,5	szt.1
21. Obejmy metalowe do rur	szt.6
22. Oprawy oświetleniowe typ OPK-236	szt.2
23. Światłówki 36W	szt.4
24. Puszka rozgałęźna	szt.4
25. Rurka instalacyjna RL 18	mb.40
26. Kołki rozporowe dn 8	szt.120
27. Uchwyty do rurek U 18	szt.120
28. Złączka Z 18	szt.10
29. Wąż peszel dn 18	mb.6
30. Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mm	mb.20
31. Uchwyty do bednarki	szt.10
32. Złącze krzyżowe do taśmy FeZn	szt.3
33. Złącze pomiarowe	szt.1
34. Nakrętka M8	kg.0,3
35. Śruby M 8 x 20	kg.0,5
36. Podkładka sprężysta dn8	kg.0,1
37. Podkładka zwykła dn8	kg.0,1
38. Tablica licznikowa TL typ PCV 1TL1F, FIRMA KUBIAK	szt.1
39. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R 301 16	szt.1
40. Rozłącznik izolacyjny FR 301 20A	szt.1
41. Pręty stalowe ocynkowane do uziemień dn 20 o dł. 3m	szt.3

7. Specyfikacja rozdzielnic RWC.

1. Obudowa izolacyjna typ SAREL nr.kat.59323 530x430x200 – szt.1
2. F1- wyłącznik różnicowoprądowy Legrand typ P302,25A,30mA – szt.1
3. F2- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301 B2 – szt.1
4. F3- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S302B6 – szt.1
5. F4- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301C4– szt.1
6. F5- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301C2 – szt.1
7. F6- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301B6 – szt.1
8. F7- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301B10 – szt.1
9. F8- wyłącznik nadprądowy Legrand typ S301B6– szt.1
10. T- transformator bezpieczeństwa 230/24V, 100VA – szt.1
11. Q- rozłącznik jednobiegunowy Apator typ 4G25-90-U – szt.1
12. Q1- rozłącznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U – szt.1
13. Q2- rozłącznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U – szt.1
14. 1H1-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona –szt.1
15. 2H1-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona –szt.1
16. Złączki typ ZUG-4 – szt.4
17. Złączki typ ZUG 2,5- szt.52
18. Korytka perforowane typ KOPD 25x25/2- mb.2
19. Korytka perforowane typ KOPD 40x40/2- mb.2
20. Płyta pełna ocynkowana Sarel typ Thalassa -szt.1
21. Gniazdo serwisowe 230V typ 0100-4280 Legrand na szynę TH-35 –szt.1
22. Regulator temperatury ECL COMFORT 310 z kluczem A266.9-szt.1
23. Podstawa montażowa do regulatora ECL COMFORT 310 – szt.1
24. Przekaznik elektromagnetyczny typ R2M; 230V; 50Hz –szt.2
25. Gniazdo przekaznikowe typ GZ2- szt.2
26. Zasilacz listwowy AR 984 APAR-szt.1
27. Rezystor pomiarowy 500 Ohm/0,5W-szt.1