


#### Wypożazenie i elewacja RWC

- 1-Obudowa izolacyjna typu SAREL nr.kat.59323 530x430x200  
 F1-wylacznik roznicowopradowy P 302,230V,25A,30mA,typu A  
 F2-wylacznik nadpradowy S301 B2 LEGRAND  
 F3-wylacznik nadpradowy S302 B6 LEGRAND  
 F4-wylacznik nadpradowy S301 C4 LEGRAND  
 F5-wylacznik nadpradowy S301 C2 LEGRAND  
 F6-wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND  
 F7-wylacznik nadpradowy S301 B10 LEGRAND  
 F8-wylacznik nadpradowy S301 B6 LEGRAND  
 T-transformator bezpieczenstwa 230/24V,100VA  
 Q-rozlacznik jednobiegunowy 4G25-90-U Apator Torun  
 Q1-rozlacznik jednobiegunowy z poz."0" 4G10-51-U Apator - ster.pompy PCO  
 Q2-rozlacznik jednobiegunowy z poz."0" 4G10-51-U Apator-ster.pompy PCW  
 1H1,2H1-lampki sygnalizacyjne EF30 L-R 230V-zielona  
 Z-zlaczki typu ZUG  
 K1,K2-przekazniki R2M-2p,230V  
 ECL 310-regulator temperatury z kluczem programujacym A266.9  
 GN-gniazdo 230V typ 0100-4280 Legrand na szynie TH-35  
 ZS-zasilacz listwowy AR 984, 230/24 VDC APAR

Format:	A4	Funkcja:	Nazwisko	Podpis:	Data:	Rys: nr.1
		Projektował:	K.Strzelecki		2014r.	
Podz		Temat: Elewacja i wyposażenie rozdzielnic RWC wezla cieplnego Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 12				