



D4 D7 D8

1. Istnieje możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystąpienia kabli energetycznych należy zachować ostrożność.
3. Normatywna głębokość występowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopać ręcznie ręcznie.
4. W przypadku zmian rzędnych na inne niż w projekcie należy dostawać ułożenie instalacji do nowych rzędnych zachowując projektowane spadki.
5. Wszystkie kable na trasie projektowanej instalacji w miejscu skrzyżowania ochronić AROT-a Ø160 koloru niebieskiego

Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski
ul. Fordońska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525

Skala 1:100/100	Data 05.06.2017	Nr rysunku 7	Str 1
--------------------	--------------------	-----------------	----------