



Proj. 2xTL na klatce schodowej



Proj. T3 na klatce schodowej



UWAGI:

1. Istniejące układy pomiarowe jednofazowe Zakładu Sozotechniki zostaną scalone w jeden układ 3-fazowy z mocą przyłączeniową 12 kW. Użytkownik pomieszczeń wystąpi do Operatora z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę energii.
2. Moc przyłączeniowa dla pozostałych lokali - bez zmian.
3. Część pomiarową zabudować we wspólnej obudowie razem z częścią rozdzielczą (rozdzielnica T3).
4. Zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy TL powinno być zabudowane osłoną przystosowaną do plombowania.
5. Istniejący WLZ z GTR do puszki piętrowej na III piętrze zostaje bez zmian.
6. Układy pomiarowe oraz część rozdzielczą wykonać w obudowie wykonanej w II klasie ochronności.
7. Sieć pracuje w układzie TT.

| | | | |
|---|--|-------------|---------------|
| ELCONTEC Krzysztof Tyma Bydgoszcz, ul. Nasykowa 17 | | | |
| Treść rysunku | Schemat zasilania lokali na III piętrze | | |
| Inwestor | Administracja Domów Miejskich, ul. Śniadeckich 1, Bydgoszcz | | |
| Zadanie | Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, rozdzielni głównej oraz w lokalach użytkowych znajdujących się na trzech piętrze w budynku Bernardyńska 3 | | |
| Adres | Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 3 | | |
| Projektant | mgr inż. Krzysztof Tyma upr. KUP/0080/OWOE/2013 | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Paweł Poryzala upr. SWK/0112/PWBE/16 | | |
| 19.01.2017r | Branża: Elektryczna | Faza: PB/PW | Nr rys. 8E |