



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400- 47/2018
l. dz. ZZP/ *1168* /AK/2018

Bydgoszcz, dnia 15.06.2018 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego nr 47/PA/2018:

Rozbiórka budynków i innych obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 95 oraz Plac Wyeysenhoffa 3 – zadanie nr 1 Chodkiewicza 95

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Administracja Domów Miejskich „ADM” udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.06.2018r.

Pytanie 1 : Z uwagi na zbyt krótki czas rozbiórki 70 dni w tym wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu występuje możliwość rozbiórki mechanicznej przy pomocy koparki ?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót pkt 7 - "prace należy prowadzić metodą ręczną z uwagi na zlokalizowanie obiektu przy granicach działki". Budynek znajduje się w bliskości jezdni i chodników
- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót pkt 7.8 Rozbiórka ścian i ław fundamentowych : "aby nie naruszać stabilności przyległych do rozbiieranych budynków warstw drogowych (chodniki ,jezdnie) nie wykonywać rozbiórki żadnych ścian i ław fundamentowych położonych na granicach działki nr 197/3 bezpośrednio sąsiadujących z ciągiem komunikacyjnym - rozbiórki te wykonać maksymalnie do głębokości 20 cm poniżej poziomu terenu. Rozbiórek ścian fundamentowych stykających się ze ścianami fundamentowymi nierozbiieranymi dokonywać schodkowo.
- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót pkt 7.13 - Rozbiórka ogrodzenia murowanego " ...rozbiórkę prowadzić ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi typu lekkiego ... rozbiórkę wykonać maksymalnie do głębokości 20 cm poniżej poziomu terenu..."

Pytanie 2 : Do jakiego poziomu rozbiieramy piwnice oraz czy istnieje możliwość zasypania ich drobnym gruzem z rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót pkt 9 - " wykopy zasypywać gruboziarnistym piaskiem ubijanym warstwami " w żadnym wypadku nie gruzem z rozbiórki

Pytanie 3 : W przedmiarze jest informacja na temat wykonania chodnika dopiero po miesięcznym zakończeniu prac rozbiórkowych, czy potwierdzacie Państwo ten termin?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza konieczności uzupełnienia chodnika i wykonania obrzeży po miesięcznym zakończeniu prac rozbiórkowych.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Tomasz Skierecki
Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744