



ZAKŁAD KOMINIARSKI
 Andrzej Jurek
 upr mistrz nr 1644/82
 z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
 ul. Unii Lubelskiej 17/3. tel. 322-77-89
 tel (052) 384 58 24 0603 925 045

ZAKŁAD KOMINIARSKI w w. 10 do SIWZ

Bydgoszcz dnia 03.03.2011r. ¹⁵

OPINIA NR 68 / 2011

Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych w Bydgoszczy ul. Piękna Nr 34 dotycząca mieszkania Nr 2 Pani/a A.D.M. ROM Nr:2

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana ANDRZEJA JUREK w celu :

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Wskazania przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód/y/ Nr - - - (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają- nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony /e/ do podłączenia - - -

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie/a/ wentylacja wywiewna podłączone jest /ca/ prawidłowo - ~~nieprawidłowo~~ w kuchni do przewodu kominowego nr:6 i działa sprawnie. Piec kaflowy w pokoju podłączony jest prawidłowo do indywidualnego przewodu kominowego nr:5 ~~XXXXXX~~

Podać rodzaj urządzenia

3. Urządzenie/a/ - - - działa/ją/ wadliwie z przyczyn ; - - -

Jeśli nieprawidłowo - podać z jakiej przyczyny

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : - - -

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi : Stan podłączeń na dzień 03.03.2011r.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r./Dz. U. Nr 89 poz. 414/, Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991r. /Dz. U. Nr 81 poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ Opinią sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 2 egz. dla : ROM Nr:2

Potwierdzenie odbioru opinii

dnia podpis.....

- U w a g i :
1. Szkic na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić


OPINIODAWCA



ZAKŁAD KOMINIARSKI
 upr mistrz nr 1644/82
 z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
 ul. Unii Lubelskiej 17/3. tel. 322-77-89
 tel (052) 384 58 24 0603 925 045

Załącznik nr 10 do SIWZ

Ul. Piękna 34



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Andrzej Jurek
upr. mistrz nr 1644/82
z siedzibą 85-059 Bydgoszcz
ul. Unii Lubelskiej 17/3. tel 322-77-89
tel (052) 384 58 24 0603 925 045