

Tel. 371 45 62

Opinia Nr .075... /2012.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul.....WROCŁAWSKA..... Nr ...11.....
dotycząca mieszkania Nr1..... Pana /i/ ...Administracja.Domów.Miejskich...ADM.sp.z.o.o.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
PanaWitold.Żuchowski..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

① Przewód(y) Nr7,8..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)
do podłączeniaNR.7.pieca.CO.GAZ.w.kuchni..NR.8.wentylacji.w.kuchni... W celu zainstalowania.pieca
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

CO.GAZ.w.kuchni.należy.z.pomieszczenia.wyprowadzić.ponad.dach.dwa.przewody.kominowe.do.odprowa...
dzenia.spalin.z.pieca.CO.i.wentylacji.pomieszczenia..Wymiary.przewodów.verte.....
2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

3. Urządzenie (a) Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny
Wymienić jakie działa (ją) wadliwie z przyczyn

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Inne uwagi Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania
.....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .
Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.Sp.z.o.o.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....

uwagi :
• Szkic orientacyjny na odwrocie
Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
REJ. ZAKŁ. USŁUG KOMINIARSKICH
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)
Witold Żuchowski
mistrz kominarski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-520
Pieczęć i podpis

Opinia Nr .075... /2012.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul.....WROCLAWSKA..... Nr ...11.....
dotycząca mieszkania Nr1..... Pana /i/ ...Administracja.Domów.Miejskich...ADM.sp.z.o.o.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
PanaWitold..Zuchowski..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

- ① Przewód(y) Nr7,8..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)
do podłączeniaNR.7.pieca.CO.GAZ.w.kuchni..NR.8.wentylacji.w.kuchni... W.celu.zainstalowania.pieca
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny
CO.GAZ.w.kuchni.należy.z.pomieszczenia.wyprowadzić.ponad.dach.dwa.przewody.kominowe.do.odprowa...
.dzenia.spalin.z.pieca.CO.i.wentylacji.pomieszczenia.. Wymiary.przewodów.verte.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.Sp.z.o.o.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....

OPINIODAWCA
ZAKŁAD KOMINIARSKI
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-830-520
Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić