

URZĄD MIASTA
Bydgoszcz
Wydział Administracji Budowlanej

ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.05.86r., NIP 9570021463
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195
Tel: 371 45 02

Opinia Nr .157... /2017.r

Sekretariat ROM-3
Wpłynęło dnia 2017-06-29
kominowych
ilość załączników Nr 2

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Bydgoszczy ul. WARSZAWSKA dotycząca mieszkania Nr 2 Pana /i/ Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Żuchowski.Witold w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ...NR.3.Wentylację.z.łazienki.wyprowadzić.pponad.dach.rura.dwupłaszczzową.po.ścianie.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny zewnętrznego.budynku.Przekrój.wew.160.mm.....

2. Urządzenie (a)wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :
.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....
1 egz. dla.....a/a.....

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Janusz Kępiński







OPINIODAWCA
(uprawniony rej. Miistrz kominiarski)

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dnia podpis.....



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.05.86r., NIP 9570021463
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195
Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Janusz Kępiński



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr. nr 11022 dn. 19.02.2010 r. NIP 9370021463
ul. Gracjanańska 1185-303 Bydgoszcz
tel. 601 833 620, 723 172 404, 52 51 55 195