



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

Znak sprawy : ZZP-2400- 32/2019
l. dz. ZZP/ 551 /AK/2019

Bydgoszcz, dnia 25.03.2019 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego nr 32/PA/2019:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Administracja Domów Miejskich „ADM” udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 23.03.2019r.

Pytanie :

W przedmiarze robót stolarki okiennej dla lokalu przy ul. Marcinkowskiego 1/5b jest rozbieżność dotycząca wymiaru 5szt okien - w opisie podany jest wymiar wysokości 2,85m, natomiast na rysunku wymiar wysokości wynosi 2,18m. Który z wymiarów jest właściwy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa wysokość okien wynosi 2,18m. Zamawiający w załączniku przesyła skorygowany przedmiar robót dotyczący wymiany stolarki okiennej drewnianej przy ul. Marcinkowskiego 1/5b. Dodatkowo zamieszcza go zakładce SIWZ/DOKUMENTACJA

Pytanie :

Na zdjęciach okien widać szprosy a w przedmiarze i na rysunkach nie występują. Proszę o potwierdzenie, że okna są bez szprosów.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający potwierdza, że okna w lokalu przy ul. Marcinkowskiego 1/5b mają być wykonane bez szprosów.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1 ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2 ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3 ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4 ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1 ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2 ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1,25*2,18*5+1,25*2,85	m ²	17,188	
				RAZEM	17,188
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe, uchynorozwiernie, z drewna klejonego warstwowo, z szybą zespoloną trzyszybową k<0,9 w kolorze białym odtwarzającym wielkość, podziały, elementy architektoniczne i profile stolarki istniejącej, z wymianą parapetu wewnętrznego drewnianego na parapet z drewna litego ostatecznie wykończonożnego w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uk < 1,1 W/ m ² *K (2 okna)	m ²		
d.1	0930-06	1,25*2,18*5	m ²	13,625	
	analogia	1,25*2,85	m ²	3,563	
				RAZEM	17,188
3	Kalkulacja	Montaż nawiewników okiennych - higrosterowalne	szt.		
d.1	własna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0635-08	0,22*(1,25*6)	m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
5	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	0,22*(1,23*6)	m ²	1,624	
				RAZEM	1,624
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.	m ²		
d.1	02 1510-10	((1,25+2,18+2,18)*5+1,25+2,85+2,85)*0,15	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
7	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża -w kolorze białym.	m ²		
d.1	02 1510-01	5,25	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-16	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
10		Uylizacja	kpl.		
d.1	kalk. własna	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Inwestor: ...
 Wykonawca: ...
 ...
 ...
 ...

