

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://www.adm.com.pl> <http://www.admwm.pl> adm@adm.com.pl

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375**
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59.478.000 zł**

Sekretariat: 052-348-16-01/02
Fax: 052-348-16-07
Biuro Zarządu: 052-348-16-77
Dział Zakupu i Sprzedaży: 052-348-16-14
Dział Remontów i Inwestycji: 052-348-16-58

I. dz. ZPP/...../TS/2019
znak sprawy: ZPP-2400- 52/19

Bydgoszcz, dnia 28.05.2019er.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - w postępowaniu przetargowym nr 52/PA/2019

Nazwa postępowania :

Wykonanie klimatyzacji (dostawa i montaż) oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, informuje, że na podstawie art.38 ust.4-4a ustawy Prawo zamówień publicznych – modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym nr 52/PA/2019 (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.05.2019r., numer ogłoszenia 549175-N-2019)

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmianie ulega treść pkt.4.3. ppkt 4) SIWZ (tj. Szczegółowy opis zamówienia w części dotyczącej wykonania instalacji klimatyzacji w budynku biurowych) - który otrzymuje następujące brzmienie :

4) wykonanie instalacji i podłączeń, w tym zasilania elektrycznego, mediów chłodzących i skroplin (instalacji kanalizacyjnej). Instalację elektryczną należy wykonać w niezależnym peszlu ochronnym dla wszystkich przewodów. Instalację chłodniczą wykonać w systemowej izolacji termicznej. Wykonaną instalację w całym budynku należy obudować płytą gipsowo-kartonową z wymaganymi rewizjami do armatury tj. zawory, pompki skroplin, syfony itp.

2. Zmianie ulega treść par.1 ust.3 pkt.5) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - który otrzymuje następujące brzmienie :

4) wykonanie instalacji i podłączeń, w tym zasilania elektrycznego, mediów chłodzących i skroplin (instalacji kanalizacyjnej). Instalację elektryczną należy wykonać w niezależnym peszlu ochronnym dla wszystkich przewodów. Instalację chłodniczą wykonać w systemowej izolacji termicznej. Wykonaną instalację w całym budynku należy obudować płytą gipsowo-kartonową z wymaganymi rewizjami do armatury tj. zawory, pompki skroplin, syfony itp.

Rejony Obsługi Mieszkańców Obsługujące zasób gminny:

ROM-1	ul. Łomżyńska 33	tel. 052-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 052-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 052-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 052-34-88-760


Obsługujące Wspólnoty Mieszkaniowe:

ROM-5 – ADMWM – Toruńska 36	tel. 052-34-88-728	Filia	ul. Modrzewiowa 23	tel. 052-34-88-744
-----------------------------	--------------------	-------	--------------------	--------------------

Dział Nadzoru Właścicielskiego ul. Śniadeckich 1, tel. 052-34-81-662
Dział Mieszkaniowy ul. Gdańska 9, tel. 052-34-88-907
Dział Windykacji ul. Techników 5, tel. 052-34-88-950

3. Mając na uwadze wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w treści SIWZ (zmiany nieistotne, doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający NIE ZMIENIA wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

4. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki