

### Opinia Nr ..020.. /2012.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZ.....ul..GRUNWALDZKA.....Nr ...1..... dotycząca mieszkania Nr .....8A..... Pana /i/ .Adminstracja.Domów.Miejskich.ADM.Sp.z.o.o..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

- ① Przewód(y) Nr .....2,3,4..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia Nr.2.wentylacji.w.pom.sanitarnym...Nr.3.wentylacji.w.kuchni.Nr.4.pieca.CO.GAZ.w.kuchni..  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

.Ze względu.na.konstrukcję.pionu.kominowgo.przewodem.kominowym.wyprowadzić.system.powietrzno.....  
.spalinowy..pieca.z.zamkniętą.komorą.spalania.....

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : zainstalować kratki o wym...14.x.21.cm..

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....po wykonaniu zgłosić do odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,  
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla.ADM..ROM.3.....  
1 egz. dla.....

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia .....podpis.....**Sekretariat..ROM-3**

Wp. dn.	30 STY. 2012
Ilość załączników	.....
Liczba Podpis	.....

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony rej. Mistrz)  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominarski  
**Witold Żuchowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r  
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Witold Zuchowski  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06 86r  
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62 tel. kom. 601-833-620