

- LEGENDA:
- Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 14kW np. f. Vaillant VC146, Q = 14,0 kW, m = 33,5 kg (szer x gł x wys) 440x338x720 mm
  - Proj. kanał koncentryczny Ø80/125
  - Proj. kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6,0 kW
- C22/600/400 typ/wysokość/ szerokość grzejnika  
Qg=343W moc grzejnika  
157 szerokość okna  
135(102) wysokość okna (wysokość wnętki)
- 06 | Pokój nr pom., typ pom.  
20°C | 1069 W temp. pom., obciążenie cieplne pom.  
2xCu18x1,0 ilość przewodów x materiał, średnica  
----- instalacja c.o. – zasilanie  
----- instalacja c.o. – powrót


- UWAGI:
- Przewody wody zimnej w miarę możliwości prowadzić po ścianach
  - Instalację wody zimnej wykonać z rur PP np. System BORPLUS PN16 firmy Wavin
  - Do projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego doprowadzić instalację wody zimnej
  - W drzwiach prowadzących do WC wykonać otwór wentylacyjny o powierzchni 200cm<sup>2</sup>
  - Kondensat z kotła skierować do pompki kondensatu, a następnie odprowadzić przez wążek do kanalizacji

KS KITCHEN SINK – zlewozmywak  
SINK – zlew  
TOILET – toaleta  
Sh SHOWER – prysznic

LOKAL MIESZKALNY NR 1			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Straty ciepła [W]
01	Przedpokój	4,65	327
02	Pokój	15,27	1070
03	Kuchnia	8,29	583
04	WC	0,76	54

LOKAL MIESZKALNY NR 3			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Straty ciepła [W]
01	Przedpokój	4,75	334
02	Kuchnia	7,01	494
03	Łazienka	2,30	219
04	Pokój	15,34	1074
05	Pokój	17,17	1202
06	Pokój	15,37	1076

LOKAL MIESZKALNY NR 5			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Straty ciepła [W]
01	Kuchnia	8,30	582
02	Pokój	17,40	1221
03	Pokój	7,50	523

<b>Nazwa inwestycji:</b> Projekt zewnętrznej (naściennej) i wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 4, 5, 7, 9 w budynku mieszkalnym przy ulicy Przemysłowej 6 w Bydgoszczy				
<b>Adres:</b> ul. Przemysłowa 6, 85-011 Bydgoszcz				
<b>Inwestor:</b> Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz				
<div><div></div><div>EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl</div></div>				
Inst. sanit.:	<b>Projektant:</b> mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	<b>Podpis:</b>	<b>Format:</b> A2	<b>Skala:</b> 1:50
	<b>Opracował:</b> mgr inż. Łukasz Augustyn	<b>Podpis:</b>	<b>Nr rys.:</b> 1	<b>Symbol:</b> IS, A
	<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	<b>Podpis:</b>	<b>Data:</b> 04.07.2018	<b>Stadium:</b> budowlany
<b>Tytuł:</b> Rzut parteru - projekt instalacji centralnego ogrzewania mieszkań nr 1, 3, 5				