

Opinia Nr .075... /2012.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul.....WROCLAWSKA..... Nr ...11..... dotycząca mieszkania Nr1..... Pana /i/ ...Administracja.Domów.Miejskich...ADM.sp.z.o.o..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaWitold.Zuchowski..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr7,8..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączeniaNR.7.pieca.CO.GAZ.w.kuchni..NR.8.wentylacji.w.kuchni...W.celu.zainstalowania.pieca CO.GAZ.w.kuchni.należy.z.pomieszczenia.wyprowadzić.ponad.dach.dwa.przewody.kominowe.do.odprowa... dzenia.spalin.z.pieca.CO.i.wentylacji.pomieszczenia..Wymiary.przewodów.verte.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.Sp.z.o.o.....
1 egz. dla.....a/.....

otwierdzenie odbioru opinii :
Opiniapodpis.....


wagi :
Szkic orientacyjny na odwrocie
Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
ZAKŁAD KOMINIARSKI
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)
mistrz kominarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-520
Pieczęć i podpis

UL. WROCŁAWSKA 11 m.1



TU CO GAZ kp.m.1
ZAINSTALOWAĆ RURĘ
DWUPŁASZCZOWĄ O
PRZEKROJU WEW MIN 120 mm.



8.TU Wk p.m.1
ZAINSTALOWAĆ RURĘ
DWUPŁASZCZOWĄ
PRZEKROJ WEW .160. mm



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz. nr 19024 z dn. 23.06.86r
ul. Kujawska 55, 85-037 Bydgoszcz
tel. 371-45-82, tel. kom. 501-832 520