



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

http://www.adm.com.pl http://www.admwm.pl adm@adm.com.pl

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375**
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59.478.000 zł**

Sekretariat: 052-348-16-01/02
Fax: 052-348-16-07
Biuro Zarządu: 052-348-16-77
Dział Zakupu i Sprzedaży: 052-348-16-14
Dział Remontów i Inwestycji: 052-348-16-58

l. dz. ZZP/.....¹⁴⁹⁵/TS/2018
znak sprawy: ZZP-2410- **40**/2018

Bydgoszcz, dnia 23.07.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania nr 40/N/A/2018

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu konieczność udzielenia odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do zamawiającego w dniu 18.07.2018r.

pytanie 1:

- czy Zamawiający przewidział miejsca posadowienia jednostek zewnętrznych (sprężarek) oraz wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych? proszę o ich wskazanie. Podanie lokalizacji jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych jest potrzebne do dokładnych wycen cenowych dla przedmiotowej inwestycji.

odpowiedź Zamawiającego:

- **zamawiający dopuszcza montaż maksymalnie czterech sztuk jednostek zewnętrznych na elewacji budynku, wyłącznie w miejscach zaznaczonych na dokumentacji fotograficznej (załącznik), tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostek zewnętrznych na dachu budynku lub też innych miejscach elewacji niż wskazane.**

- **jednocześnie zamawiający informuje, że miejsca montażu jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych będą uzgodnione przez strony, przed przystąpieniem do realizacji prac, uwzględniając największą efektywność pracy urządzeń klimatyzacyjnych, liczbę osób przebywających w danym pokoju oraz aktualny sposób umeblowania (zabudowy) pomieszczenia.**

pytanie 2:

- czy istnieje możliwość montażu dwóch jednostek wewnętrznych z jednym wspólnym agregatem zewnętrznym do pomieszczenia nr 17, tak aby utrzymać finalnie moc chłodniczą 9 kW zamiast jednej jednostki wewnętrznej? Większość klimatyzacji ściennych kończy się na mocy chłodniczej 6,5-7 kW.

odpowiedź Zamawiającego:

- **zamawiający wyraża zgodę na montaż w pomieszczeniu nr 17, maksymalnie dwóch jednostek wewnętrznych z jednym wspólnym agregatem zewnętrznym, pod warunkiem, że łączna nominalna moc chłodnicza (wydajność chłodzenia) tych urządzeń będzie nie mniejsza niż 9,0 kW.**

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

**Rejony Obsługi Mieszkańców
Obsługujące zasób gminny:**

ROM-1	ul. Łomżyńska 33	tel. 052-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 052-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 052-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 052-34-88-760

Obsługujące Wspólnoty Mieszkaniowe:

ROM-5 – ADMWM – Toruńska 36	tel. 052-34-88-728	Filia	ul. Modrzewiowa 23	tel. 052-34-88-744
-----------------------------	--------------------	-------	--------------------	--------------------

Dział Nadzoru Właścicielskiego ul. Śniadeckich 1, tel. 052-34-81-662
Dział Mieszkaniowy ul. Gdańska 9, tel. 052-34-88-907
Dział Windykacji ul. Techników 5, tel. 052-34-88-950

