

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.

85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **59 478 000 zł**

L. dz. ZZP/...²⁷⁶⁴.../TS/2020
znak sprawy: ZZP-2410- 10/2020

Bydgoszcz, dnia 20.04.2020r.

INFORMACJE DODATKOWE
dotyczące postępowania nr 10/N/A/2020
na świadczenie czynności obsługowych i konserwacyjnych węzłów ciepłych
(kotłowni lokalnych) usytuowanych w budynkach zarządzanych przez ADM

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców dotyczącym podania mocy węzła lub kotła, ilości obiegów grzewczych, ilości zasobników c.w.u. - Zamawiający zamieszcza poniżej informacje dotyczące węzłów znajdujących się w zasobach administrowanych przez Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 3 :

- * **Dworcowa 45** - moc zamówiona 0,03 MW (brak dokumentów odnośnie mocy węzła) / 1 obieg/ brak cwu
- * **Dworcowa 49** - moc zamówiona 0,05 MW (brak dokumentów odnośnie mocy węzła) / 1 obieg/ brak cwu
- * **Gdańska 5** - moc zamówiona 0,04 MW (brak dokumentów odnośnie mocy węzła) / 1 obieg/ brak cwu
- * **Gdańska 9** - moc zamówiona 0,101 MW (brak dokumentów odnośnie mocy węzła) / 1 obieg/ brak cwu
- * **Jasna 34** - węzeł zasila jeden lokal użytkowy, brak dokumentów odnośnie mocy węzła, moc zamowiona 0,04 MW, węzeł starego typu, w węźle znajdują się dwie pompy ciepła, w tym jedna nieużywana, brak CWU
- * **Plac Teatralny 4** - moc węzła – 160 kW, węzeł jednofunkcyjny – centralne ogrzewanie; w węźle jest jedna pompa i jeden obieg grzewczy, brak c.w.u.
- * **Gdańska 28** - moc zamówiona 0,007 MW (brak dokumentów odnośnie mocy węzła) / 1 obieg/ brak cwu
- * **Grunwaldzka 10**- węzeł wymiennikowy, posiada 1 zasobnik c.w.u., jest to węzeł dwufunkcyjny i posiada 2 obiegi: na c.w.u. i na c.o., brak danych o mocy węzła, moc zamówiona: 0,050MW na c.o. i 0.015MW na c.w.u.
- * **Zygmunta Augusta 2** - węzeł ciepły dwufunkcyjny - c.o. i cwu ; w węźle są dwie pompy i dwa obiegi ciepłe, dla ogrzewania i ciepłej wody, dwa zasobniki c.w.u., brak mocy węzła ciepłego, moc zamówiona 0,035 MW, (brak danych odnośnie mocy węzła)
- * **Jagiellońska 38** - całkowite zapotrzebowanie na ciepło to $Q_c = 98,24$ kW (sekcja c.o. – $Q_{co} = 68,94$ kW; sekcja c.w.u. – $Q_{cwumaxh} = 29,30$ kW), wymiennikowy dwufunkcyjny węzeł ciepły posiadający odgałęzienie dla potrzeb c.w.u. budowany w układzie kompaktowym (w węźle są dwie pompy i dwa obiegi grzewcze), układ przygotowania cwu realizowany jest przez zasobnik pojemności $V = 300$ dm³
- * **Graniczna 4** - węzeł ciepły dwufunkcyjny, wymiennikowy ; moc cieplna – 0,040 MW. W tym - do celów grzewczych 0,035MW, cwu 0,005MW(brak dokumentów odnośnie mocy węzła)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść par.7 ust.1 wzoru umowy dla zadania nr 1 (załącznik nr 4/1) i dla zadania nr 2 (załącznik nr 4/2) – który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podstawą zapłaty będą faktury złożone i dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z protokołem odbioru robót (wykonania zamówienia za dany miesiąc kalendarzowy) podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (inspektora technicznego danego ROM-u).
Podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru robót za dany miesiąc kalendarzowy, wystawiony z datą nie wcześniej niż w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, którego dotyczy.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

