

Bydgoszcz 08.03.2021r

OPINIA 19/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul Ks. Skorupki 123/2

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* **na okoliczność podłączenia gazu**

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. W lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu kuchni ma być zamontowana KGP.
2. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja grawitacyjna .
3. W/w wentylacja grawitacyjna podłączona jest prawidłowo do przewodu kominowego wentylacyjnego i ma ciąg prawidłowy zgodny z przepisami.
4. Kubatura jak i wysokość pomieszczenia kuchni są zgodne z przepisami zezwalającymi na montaż KGP

WNIOSEK :

Do w/w lokalu mieszkalnego można podłączyć gaz.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskiego
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)