



Dz. ZPP/ 477 /AD/2022
znak sprawy: ZPP-2410-26/2022

Bydgoszcz, dnia 25.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE NR 1
dotyczy postępowania nr 26/NA/2022
Roboty instalacyjne branży wodno-kanalizacyjnej w budynkach zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do niego w dniu 25.04.2022 r.

pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem w kwestii zmiany technologii wykonania prac związanych z instalacją wodociągową chodzi o zamianę rury ochronnej stalowej pod garażem na rurę PE co po części może wpłynąć na obniżenie kosztów wykonania.

Proszę o pilną odpowiedź.

odpowiedź Zamawiającego:

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej pod istniejącym garażem blaszanym w technologii bezwykopowej z zastosowaniem rury ochronnej na przewodzie instalacyjnym. Sposób doboru technologii wykonania oraz typu rury ochronnej zależy od wykonawcy oferującego wykonanie robót przy uwzględnieniu jego możliwości technicznych oraz doświadczenia z zachowaniem przepisów budowlanych i bezpieczeństwa BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału rury ochronnej ze stalowej na rurę PE przy zachowaniu przez wykonawcę powyższych warunków realizacji.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki