

Bydgoszcz 02.03.2022r

OPINIA 7/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Noakowskiego 4 /34a
Szkic załączono**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* **na okoliczność
podłączenie KGP**

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. Lokal mieszkalny ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej miasta.
2. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja grawitacyjna drożna i mająca ciąg prawidłowy zgodny z przepisami.
3. W pomieszczeniu łazienki jest wentylacja grawitacyjna drożna i mająca ciąg zgodny z przepisami.
4. Dla pomieszczenia WC należy wykonać otwór przelotowy w ścianie pomiędzy WC a łazienką . Otwór należy wykonać o sufitu o wymiarach 0,50 m na 0,40 m.

WNIOSEK :

Pod wzgl. kominarskim do w/w lokalu mieszkalnego można doprowadzić do KGP gaz.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)



ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH ŻUKIERSKI /lic. nr 12237/
85-806 Bydgoszcz ul. Al. Planu 6-letniego 35/7 tel.: 0601 658061,
e-mail: zukierski@wp.pl, www.zukierski.pl
Biuro: Bydgoszcz ul. Fordońska 24 pok. 3 czynne w godz. 7.00-15.00,
tel./fax 52 581-11-64, tel. 52 342-04-51, e-mail: biuro.zukierski@o2.pl

Bydgoszcz, dn. 8 czerwca 2022 r.

**Administracja Domów Miejskich
„ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy**

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Dotyczy: wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót w lokalu nr 34A przy ul. Noakowskiego 4 w Bydgoszczy.


W odpowiedzi na wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót w lokalu mieszkalnym nr 34A przy ul. Noakowskiego 4 w Bydgoszczy, informuję:

1. Wyrażam zgodę na montaż dodatkowego grzejnika w pokoju o pow. 7,73 m². Grzejnik powinien posiadać parametry zgodne z tabelą producenta.
2. Wyrażam zgodę na montaż grzejnika łazienkowego – drabinki w łazience o parametrach zgodnych z tabelą producenta.
3. Wyrażam zgodę na wymianę 4 szt. grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe, płytowe o parametrach:
 - kuchnia 1260 W n-5
 - pokój pow. 7,36 m² 1380 W n-6
 - pokój pow. 20,16 m² 1160 W n-5
 - przedpokój pow. 11,92 m² 1060 W n-4,5
4. Wyrażam zgodę na wyposażenie lokalu w instalację gazową z kuchenką do przygotowywania posiłków wraz z wykonaniem nowego podejścia pod gazomierz w części wspólnej budynku, zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej znak:
W880/0000023992/000012022/00000.

Wszystkie prace wykonane będą staraniem i na koszt wnioskodawcy.




ZB1
Zuzińska K.
04.03.2022



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02

Gazownia w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02
email: sekretariat.bydgoszcz@psgaz.pl



57, JK, kół 2 kscro
4.03.2022
Q

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Nasz znak: W880/0000023992/00001/2022/00000

Bydgoszcz, 25.02.2022

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2022 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Stanisława Noakowskiego 4/34A
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia gazowa	8	1	8
Łączna moc [kW]			8

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 1 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 300 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Bydgoszcz Stanisława Noakowskiego 4
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
 - w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
- Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Stanisława Noakowskiego 4/34A
 - Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku

- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

L. p. Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500089929440



Adres: Bydgoszcz ul. Stanisława Noakowskiego 4 lokal nr 34A

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:
KRZYSZTOF WALASEK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Grzegorz Światowy

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient