



**Zakład Kominiarski**  
Mistrz Kominiarski  
**Wojciech Grugel**  
(Pieczęć: Zakład Kominiarskich)  
ul. Ciepła 73/84  
85-309 Bydgoszcz  
NIP 5611537499  
e-mail: Kominiarz050@wp.pl

tel. 534-775-413

Bydgoszcz dnia 04.08.2023r

## Opinia Nr 640/2023

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w BYDGOSZCZY UI. JACKOWSKIEGO 22

dotyczy MIESZKANIA NR 6 Pana/i/ ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ROM - 3

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Wojciech Grugel w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody Nr. 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może ~~(może) nie może (nie może)~~ być przeznaczony do podłączenia PIECA CO GAZOWEGO W POMIESZCZENIU KUCHNI PO LIKWIDACJI PG-G KUCHNIA W PRZEWODZIE ZAISTALOWAĆ SYSTEM POWIETRZNO – SPALINOWY

2. Urządzenie (a) WENTYLACJA KUCHNIA podłączenie jest ~~(sa) prawidłowo - nieprawidłowo~~ DO PRZEWODU KOMINOWEGO DZIAŁA SPRAWNIE – BEZ UWAG

Mistrz Kominiarski  
Wojciech Grugel

Jeżeli nieprawidłowo-podać z jakiej przyczyny upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.

3. Urządzenie (a) ..... działa (ja) wadliwie z przyczyn

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:

Opinie sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr 89poz.414/,  
Ustawie o Ochronie p.poż Z dnia 27.08.1991 r./Dz.U. Nr 81 poz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe , w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych  
Z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U.Nr. 92 poz.460/.

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz.

Dla ADM – ROM 3

1 egz. dla ..... Zakład Kominiarski.....

Potwierdzono odbioru opinii:

OPINIOWAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

Dnia .....Podpis

Pieczęć i podpis

Mistrz Kominiarski  
Wojciech Grugel

upr. mistrz. nr 5274/12 z dnia 10.10.2012r.

ul. Żeckowskiego 22/6

Rb-b Kuchnia II p m b.	1. <input type="checkbox"/>
Do likwidacji	2. <input checked="" type="checkbox"/>
Tu Prac. Co. GAZ Kuchnia	3. <input type="checkbox"/>
II p m b.	4. <input type="checkbox"/>
	5. <input type="checkbox"/>
	6. <input type="checkbox"/>
Nertyłowa Kuchnia	7. <input type="checkbox"/>
II p m b. (sprawa)	8. <input type="checkbox"/>



tel. 534-775-413

**Zakład Kominiarski**

Mistrz Kominiarski

Wojciech Grugel

ul. Golebia 72/54

85-309 Bydgoszcz

NIP 5611527499

e-mail: Kominiarz050@wp.pl