

2012. Nr 117
do 51412
rad. Nr 4
6

tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620
ul. Gnieźnieńska 21, 85-713 Bydgoszcz
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
Witold Żuchowski
mistrz
Tel. 371-45-62
ZAKŁAD KOMINIARSKI



Opinia Nr .208... / 2012.r

UPR. MISTRZ
Bydgoszcz
Wydział Administracji Budowlanej

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul.MAZOWIECKA.....Nr ...20.....dotycząca mieszkania Nr3..... Pana /i/ ...Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaWitold.Żuchowski..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr2,3,9..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ...NR.2,zainstalowania.wentylacji.w.kuchni.mieszk.nr.3..NR.3.podłączenia.wentylacji.w.łazie
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

...nce.mieszk.nr.3..Nr.9.w.celu.zainstalowania.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.należy.z.pomieszczenia.wyprowadzić...
..przez.dach.system.powietrzno.spalinowy.pieca.CO.GAZ.z.zamkniętą.komorą.spalania.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.Sp.z.o.o..ROM.3.....
1 egz. dla.....a/a.....



Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....

OPINIODAWCINIARSKI
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)
Witold Żuchowski
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-713 Bydgoszcz
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620

Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

UL. MAZOWIECKA 20 front m.3



9.system powietrzno/spalinoiwy puieca CO GAZ Pp.m.1 P Ip.m.3



J. ZAKŁAD KOKINIARSKI
mistrz kominiański
Witold Zankowski
ul. Gieźniewska 21, 85-113 Bydgoszcz
tel. 371-45-02, (bi. kom) 601-633-620