

**ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH**

**JANUSZ KĘPIŃSKI**

86-031 OSIELSKO – ŻOŁĘDOWO UL. LIPOWA 5 TEL/FAX 52 - 582-57-43

Egz. nr 1

**WARUNKI  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:** Budynek mieszkalny przy ul. Na Wzgórzu 15  
w Bydgoszczy

**TEMAT:** Instalacja gazowa

**NR UMOWY:** 5/P/ZRI/2013

**INWESTOR:** Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.  
85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1

**PROJEKTANT:** Janusz Kępiński

Janusz Kępiński  
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH  
Przebiegowa, Kłomocin 1, 85-100  
Bydgoszcz, C.O. 14 582 57 43  
Kontakt: tel. 52 582 57 43  
e-mail: j.k@uzp.kp.pl

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane należy stosować zasady BHP i p.-poż. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i przyszłych użytkowników instalacji.

Poniżej podano podstawowe zasady BHP i p.-poż.

- 1/ Przed rozpoczęciem prac na czynnej instalacji gazowej, należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu
- 2/ Instalację gazową należy przedmuchać gazem obojętnym, a pomieszczenia, w których nastąpią prace należy przewentylować
- 3/ Prace gazoniebezpieczne i demontaż gazomierzy wykona Zakład Gazowniczy
- 4/ Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić funkcjonowanie urządzeń gazowych oraz stan techniczny narzędzi
- 5/ Przy pracach gazoniebezpiecznych używać tylko narzędzi nieiskrzących
- 6/ Do lutowania instalacji miedzianych używać lutów bezkadmowych
- 7/ Kontrolę szczelności prowadzić przy pomocy wody mydlanej lub wykrywacza gazu
- 8/ Próby szczelności wykonywać tylko powietrzem
- 9/ Odpowietrzenie instalacji wykonują przedstawiciele Zakładu Gazowniczego
- 10/ Prace spawalnicze wykonywać może tylko spawacz posiadający aktualne uprawnienia
- 11/ Po zakończeniu prac w budynku każdorazowo prowadzić kontrolę miejsc, w których wykonano spawy
- 12/ Do zabezpieczenia instalacji w mieszkaniach używać farb ekologicznych
- 13/ Po zakończeniu prac przeszkolić użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń
- 14/ Udzielić użytkownikom informacji dotyczących prawidłowego działania kanałów wentylacyjnych i spalinowych oraz zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego działania
- 15/ Stanowisko gazów technicznych wykonać zgodnie z zasadami, zwracając szczególną uwagę na szczelność węży i zaworów butli
- 16/ Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poż. stosować ubrania niepalne
- 17/ Podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy należy wyposażyć w gaśnicę proszkową lub śniegową, koc gaśniczy oraz apteczkę

Sporządzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

Opracował:  
J. Kępiński