

zawganiek Nr 12
do 31/12
zudanie Nr 7

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E.W.A."
ul. Sz. Okrężna 6a/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0602374073, (056) 6238788
NIP 956-001-75-78

Bydgoszcz 25.11.2013r

OPINIA 201/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Kościuszki 26/7 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości zamieszkania**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, jednego pokoju i łazienki.
2. W pomieszczeniu kuchni znajduje się kanał wentylacyjny A-1 do którego podłączona jest jednocześnie kuchnia i łazienka m 9 – I piętro. W kuchni zamontowana jest terma gazowa – ma swój kanał spalinowy A-2
3. W pokoju jest kanał dymowy dla pieca kaflowego A-5
4. W pomieszczeniu – łazienki brak wentylacji.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA WENTYLACJI ;

1. Istniejący otwór wentylacyjny w kuchni zaslepić.
2. Wykonać wentylację w kuchni – przewód kominowy A-4
3. Wykonać wentylację w łazience przewód kominowy A-3 – podłączenie wykonać przy pomocy rury izolowanej o śred. w 150 mm i długości około 1,20 m

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upf. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. KOSCIUSZKI 26 / 7



MISTRZANOWA
wspólny do Referatu
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jędrzejewski
pod Nr 101/06
ul. Kosciuszki 26/7
pomorskie