

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: **59904**  
Nr warunków: **W/B-TBT/328/2014**  
Data: **17.03.2014**

Podmiot występujący o warunki przyłączenia

**Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez  
Administrację Domów Miejskich "ADM"  
Spółka z o. o.  
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1,  
85-011 Bydgoszcz**

Adres do korespondencji

**Miasto Bydgoszcz reprezentowane  
przez Administrację Domów  
Miejskich "ADM" Spółka z o. o.  
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz**

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż  
10 m<sup>3</sup>/h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h*

W odpowiedzi na wniosek z dnia **27.02.2014** w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu: **budynek użyteczności publicznej, adres: ul. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego 2 dz. 13, 85-163 Bydgoszcz.**
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: **przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń.**
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:
  - **kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 1, suma mocy: 24 [kW]**
  - **łączna moc wszystkich urządzeń: 24 [kW]**
5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - **moc umowna: 3,0 [m<sup>3</sup>/h], roczny odbiór paliwa gazowego: 3000,0 [m<sup>3</sup>/rok], sztuk: 1**
6. Miejsce przyłączenia do czynnej sieci gazowej:
  - **gazociąg niskiego ciśnienia, materiał: stal DN 100 [mm], lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Jana Biziała**
7. Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - **minimalne: 1,8 [kPa]**
  - **maksymalne: 2,5 [kPa]**
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub/rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:
  - **nie dotyczy**
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
  - **ciśnienie: niskie, moc przyłączeniowa: 3,0 [m<sup>3</sup>/h], materiał: PE d<sub>n</sub> 63 [mm], długość: 46,0 [m], sztuk: 1**
10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 10.1. Charakterystyka układu pomiarowego:
    - **typ gazomierza: G-4, rozstaw króćców: 130 [mm], sztuk: 1, lokalizacja: w szafce na granicy posesji, dostarcza: PSG sp. z o.o.**
  - 10.2. Wymagania dotyczące redukcji:
    - **nie dotyczy**

przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych Wniosków o zawarcie Umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

- 24.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.  
24.7. Wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. – [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK

Dział Techniczny Rejonu

.....  
Dariusz Sądka

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:  
Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
Warunki sporządził: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427  
adres e-mail: [a.makowski@gdansk.psgaz.pl](mailto:a.makowski@gdansk.psgaz.pl)