



**ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.**  
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

**NIP: 554-03-16-382**

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> [info@adm.com.pl](mailto:info@adm.com.pl)

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: **0000124375** w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: **47 731 000 zł**  
Znak sprawy : ZPP-2400-47/14

I. dz. ZPP/...~~1042~~.../JK/2014

Bydgoszcz, dnia 23.05.2014r.

**Pytanie i odpowiedź Zamawiającego**

**Sprawa nr 47/P/2014**

**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuje, że w dniu 22.05.2014r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie o następującej treści :

**Pytanie:**

*„Czy okna drewniane w zad. 1, 2, 3 wykonać o współczynniku  $U_{w} \leq 1,3$  W/m<sup>2</sup>K dla całego okna zgodnie z obowiązującymi przepisami.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wymagany współczynnik dla całego okna (jako wyrobu) winien wynosić  $U \leq 1,3$  W/m<sup>2</sup>K.

Jest to zgodne wymogami określonymi przez Zamawiającego w pkt.4.5.2. SIWZ tj. „Wartość współczynnika przenikania ciepła „U” okien i drzwi balkonowych - nie może być większa niż wartość U (max) określona w tabelach w załączniku nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii - do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, a zwłaszcza zmianami z Dz.U. 2013 r. poz.926 obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.).”

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*Tomasz Skierecki*  
Tomasz Skierecki

**Rejony Obsługi Mieszkańców**

ROM-1 ul. Techników 5  
ROM-3 ul. Gdańska 9  
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861  
tel. 52-34-88-920  
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788  
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760  
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744