

**Załącznik nr 12/4 do SIWZ**

## **OPINIA KOMINIARSKA**

**dla lokalu przy ul. Pomorskiej 88G/14**

Bydgoszcz 19.05.2014r

**OPINIA 56/2014**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Pomorska 88G/14  
/szkic załączono/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność czy w kuchni można postawić trzon kuchenny lub piec w ramie i co z wentylacją*

**W związku z czym stwierdza się co następuje ;**

1. W lokalu mieszkalnym jest Kuchnia, pokój oraz łazienka.
2. W ścianie działowej pomiędzy kuchnią a łazienką jest na szerokości tej ściany około 1,00m prześwit od sufitu.
3. Przez ten lokal przechodzi komin D jednorzędowy – 9-cio kanałowy.
4. W ścianie pomiędzy kuchnią a pokojem są drzwi w pobliżu ściany komina D.

**ROZWIĄZANIE PROBLEMU;**

- Do wykorzystania w kominie D są trzy przewody kominowe 7,8,9
- W celu postawienia trzonu kuchennego lub pieca w ramie należy przesunąć istniejące drzwi w kuchni do pokoju w taki sposób żeby można postawić w róg w/w piec i podłączyć go do przewodu kominowego D – 9
- Na wentylację w kuchni i łazienki wykorzystać pozostałe wolne przewody kominowe 7 i 8

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....

Podpis .....

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upo. Nr 101/06  
*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

