



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://adm.com.pl> <http://admwm.pl> info@adm.com.pl

Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000124375 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 47 731 000 zł
Znak sprawy : ZZP-2400-68/14

I.dz. ZZP/1619/JK/2014

Bydgoszcz, dnia 11.07.2014r.

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego

Sprawa nr 68/P/2014

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w obrębie działania ROM – 1 i ROM – 2.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. informuję, że w dniu 09.07.2014r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści :

Pytanie nr 1:

„ Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych określonych w pkt 1.3.1 załącznika nr 8 -Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (str. 21), Zamawiający wymaga by nawiewniki spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN 83/B-03430:Az3? Czy Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobata Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika dla określonego rodzaju wentylacji?

Pytanie nr 2:

„ Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym?”

„Uzasadnienie

Pytający wskazuje, że zgodnie z normą techniczną PN 83/B03430, ze zm. nawiewniki montowane w oknach powinny spełniać określone wymagania dotyczące przepływów zależnie od rodzaju zastosowanej wentylacji. Zamawiający w dokumentacji dotyczącej przetargu nie wskazał, czy wymaga określonego rodzaju nawiewników. W związku z powyższym Oferent/Wykonawca wskazuje, że zasadnym w jego opinii będzie jednoznaczne określenie wymagań dotyczących nawiewników oraz przedstawienia dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań.

Ponadto pytający wskazuje, że część nawiewników higrosterowanych posiada dodatkowo funkcję umożliwiającą zablokowanie przepustnicy nawiewnika ustalając minimalny stały przepływ powietrza. Dlatego prosi o wskazanie, czy Zamawiający wymaga albo dopuszcza nawiewniki z tą funkcją”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga aprobat technicznych na zamontowane nawiewniki dla wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna nie występuje.

Rejony Obsługi Mieszkańców


ROM-1	ul. Techników 5	tel. 52-34-88-861	ROM-2	ul. Broniewskiego 10	tel. 52-34-88-788
ROM-3	ul. Gdańska 9	tel. 52-34-88-920	ROM-4	ul. Fordońska 38	tel. 52-34-88-760
RWM-1	ul. Toruńska 36	tel. 52-34-88-728	RWM-2	ul. Modrzewiowa 23	tel. 52-34-88-744

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiewników, w których występuje ręczne przemykanie nawiewnika, pozostawiając minimalny przepływ powietrza.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki