



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090663842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,

FAX: (52) 586 05 93,

(52) 586 05 83,

(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0180/2014

2014.04.24

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85 - 102 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 13, dz. nr 121/2, obręb 177 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. informuje, że dla zaopatrzenia w wodę należy zaprojektować i wybudować przyłącze wodociągowe od istniejącego przewodu \varnothing 100 mm zlokalizowanego w ul. Kilińskiego lub od przewodu \varnothing 160 mm w ul. Kozietulskiego.

Przykrycie przewodów wodociągowych winno wynosić ok. 1,80 m.

Dla przyłączy o długości do 15 m licząc od linii regulacyjnej ulicy należy w budynku przewidzieć i wykonać podejście pod wodomierz (za pierwszą ścianą w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub gospodarczym). Pomieszczenie to winno spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U nr 75 § 116 i 117). Przed i za wodomierzem należy zainstalować zawory odcinające grzybkowe lub klinowe.

Wodomierz winien być zamontowany w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem, uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych.

Za wodomierzem, na instalacji wewnętrznej (przed pierwszym punktem poboru wody), należy zainstalować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą „Zawory antyskażeniowe” - PN-EN 1717 oraz kurek spustowy zgodnie z normą „Instalacje wodociągowe” - PN-92/B-01706.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skośnego z funkcją antyskażeniową i odwadniającą.

Zgodnie z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie miasta Bydgoszczy MWiK zapewnia przy zaworze za wodomierzem głównym ciśnienie wody nie mniejsze niż 0,2 MPa.

Nad przyłączem wodociągowym w odległości 0,50 m od wierzchu rury PE należy umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i połączeniem z zestawem wodomierzowym (zakończyć opaską zaciskową metalową).

W projekcie dokonać doboru średnicy przyłącza w oparciu o przepływ obliczeniowy zgodnie z normą PN-92/B-01706 (załączyć obliczenia).

Na podstawie wyznaczonego przepływu obliczeniowego dobrać wodomierz zgodnie z normą PN-EN 14154 oraz dyrektywą MID nr 2004/22/EC z uwzględnieniem parametru ciągłego strumienia objętości Q3, zakresu pomiarowego R.

Przyłącze wodociągowe z rur PE winno być wykonane z jednego odcinka przewodu od włączenia w przewód uliczny do pierwszego zaworu odcinającego przed wodomierzem.

Jednocześnie informujemy, że dla odprowadzenia ścieków należy zaprojektować i wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego \varnothing 0,25 m (wybudowanym w układzie piętrowym kds 0,30/0,25 m) w ul. Kozińskiego lub z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego \varnothing 0,20 m (wybudowanym w układzie piętrowym kds 0,30/0,20 m) w ul. Kilińskiego.

Przykrycie przewodów kanalizacyjnych winno wynosić min. 1,20 m.

Na przyłączu kanalizacyjnym sanitarnym należy usytuować studzienkę rewizyjną (w oparciu o normę – PN-B-10729:1999), którą należy zlokalizować w odległości ok. 0,5 – 1,5 m od linii regulacyjnej ulicy (dz. nr 121/2).

Na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy opracować projekt przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Grudziądzka 9-15, w UM Wydziale Mienia i Geodezji, w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz w MWiK.

W trakcie prac projektowych należy ustalić z MWiK lokalizację pomieszczenia wodomierza.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien zawierać aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesioną trasą projektowanych przyłączy oraz rzut budynku z naniesioną lokalizacją zestawu wodomierzowego.

Przed przystąpieniem do realizacji przyłączy należy uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174A.

Realizacja przyłączy winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczęciu prac należy powiadomić inspektora Działu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy:

1. Zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy, której dwa egzemplarze należy dostarczyć inspektorowi MWiK. Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego winna posiadać namierzone co najmniej dwa charakterystyczne punkty wysokościowe, a przyłącza kanalizacyjnego wszystkie punkty charakterystyczne.
 2. Uzyskać odpłatny odbiór techniczny wykonanych przyłączy od inspektora Działu Technicznego MWiK, tel. (052) 58 – 60 - 972 w godz. od 7⁰⁰ do 9⁰⁰ (złożyć pisemny wniosek).
 3. Zlecić do MWiK odpłatne założenie nawiertki / wykonanie wcinki
- Po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku MWiK nieodpłatnie zamontuje wodomierz.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Na pobór wody i odprowadzanie ścieków należy zawrzeć umowę z MWiK – Biuro Obsługi Klienta – telefon (052) 58 – 60 - 603 (na podstawie dokumentu własności).

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu przyłączy bezpośrednio z sieci miejskiej należy dokonać likwidacji istniejących podłączeń z posesji sąsiedniej oraz istniejącego nieczynnego przyłącza wodociągowego (staraniem i na koszt inwestora).

Otrzymują:

1. Adresat
2. „ADM” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 BYDGOSZCZ
3. RT/MM/a/a

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński