



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103, 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

Wpl. 10 KWI. 2014
dn. 10.04.2014

TELEFON (52) 586 05 00.
FAX: (52) 586 05 93.
(52) 586 05 83.
(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0132/2014
2014-04-08

*Zel
kier. p. B. Turawiec
Mudamha
10.04.2014.*

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 BYDGOSZCZ

adres do korespondencji:
Administracja Domów Miejskich
„ADM” Sp. z o.o.
Rejon Obsługi Mieszkańców 3
ul. Gdańska 9
85-005 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nieruchomości przy ul. Smukalskiej 94 dz. 10 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. informuje, że w celu przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w/w nieruchomości należy zaprojektować i wybudować przyłączy kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału deszczowego \varnothing 0,50 m zlokalizowanego w ul. Smukalskiej. Włączenie do kanału należy wykonać za pomocą połączenia siodłowego.

Na przyłączy kanalizacji deszczowej należy wykonać studnię rewizyjną w oparciu o normę – PN-B-10729:1999. Studnia winna być usytuowana w odległości $0,50 \div 1,50$ m za linią regulacyjną ulicy na terenie działki inwestora (dz. nr 10).

Przykrycie przewodów kanalizacji deszczowej winno wynosić min. 1,20 m.

Ścieki opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. „w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137 poz. 987 § 19).

Na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej należy opracować projekt przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Grudziądzka 9-15, w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – ul. Toruńska 174a, Urzędzie Miasta w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien zawierać aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesioną trasą projektowanego przyłącza

Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Realizacja przyłącza winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczęciu prac należy powiadomić inspektora Działu Technicznego MWiK.

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania włączenia do kanału ulicznego przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej MWiK (na podstawie pisemnego zlecenia inwestora – usługa płatna).

Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji deszczowej należy:

1. Zgłosić do uprawnionej służby geodezyjnej wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, której dwa egzemplarze należy dostarczyć inspektorowi MWiK. Na przyłączy kanalizacji deszczowej namierzyć wszystkie punkty charakterystyczne.
2. Uzyskać odpłatny odbiór techniczny wykonanego podłączenia kanalizacyjnego od inspektora MWiK na podstawie pisemnego wniosku (tel. 052-58-60-974 w godz. 7⁰⁰ – 9⁰⁰).

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. RT/MD a/a