



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 584 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.


adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu	-	Dyrektor, Naczelny	mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Ekonomicznych	mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Eksploatacji	mgr inż. Sławomir RybarSKI
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Rozwoju	mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0339/2014

2014.06.17



Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuitka 1
reprezentowane przez
Administrację Domów Miejskich
„ADM” Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 BYDGOSZCZ

„ADM” Dział Remontów

Wpł.
dn. 25 CZE. 2014

2938

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Przejazd 1 – dz. nr 60, 61 obręb 027 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. informuje, że odprowadzanie ścieków sanitarnych z w/w budynku należy wykonać do kanału sanitarnego $\varnothing 0,20\text{m}$ w ul. Przejazd, w nawiązaniu do jednego z dwóch istniejących odcinków łączących (do dz. nr 60, 61) zrealizowanych łącznie z budową kanału ulicznego.

Na przyłączu kanalizacji sanitarnej (w odległości 0,5 – 1,0m od linii regulacyjnej ulicy) należy usytuować rewizję kanalizacyjną (rysunek rewizji w załączeniu).

Na posesji należy zlikwidować zbiornik bezodpływowy (szambo).

Przykrycie przewodów kanalizacyjnych winno wynosić min. 1,20m.

Realizacja podłączenia winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczęciu prac należy powiadomić inspektora Działu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem podłączenia kanalizacyjnego należy:

1. Zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podłączenia, której dwa egzemplarze należy dostarczyć inspektorowi MWiK. Inwentaryzacja podłączenia kanalizacyjnego winna posiadać namierzone wszystkie punkty charakterystyczne.
2. Uzyskać odpłatny odbiór techniczny wykonanego podłączenia od inspektora Działu Technicznego MWiK, tel. (052) 58-60-970 w godz. od 7⁰⁰ do 9⁰⁰ (złożyć pisemny wniosek).

Na odprowadzanie ścieków należy zawrzeć umowę z MWiK – Biuro Obsługi Klienta – telefon (052) 58-60-603 (na podstawie dokumentu własności).

Warunki techniczne ważne są 1 rok od daty wydania.

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

W załączeniu przekazujemy plan sytuacyjno - wysokościowy z oznaczonymi wykonanymi odcinkami łączącymi kanalizacji sanitarnej.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zlecenia do MWiK zaprojektowania i wykonania przyłączy wod.-kan. zgodnie z niniejszymi warunkami.

Dodatkowe informacje w zakresie realizacji tej usługi można uzyskać w Dziale Technicznym MWiK 052 58-60-967.

~~Dyrektor/ds. Rozwoju
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Smoczyński~~

Otrzymują:

1. Adresat + plan syt. – wys.
+ rysunek rewizji
2. Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 BYDGOSZCZ
3. RT - koordynator
4. RT/EM a/a

