



Obudowa FP92SN2 Hager,  
stopień ochrony IP44, II klasa  
izolacji, głębokość 205 mm

1400 mm

550 mm

Firma/firm:		<b>BAUPOL Sp. z o.o</b>	
		85-758 BYDGOSZCZ, UL. PRZEMYSŁOWA 14A TEL. 52 345 25 45	
Obiekt:	ZMIANA SPOSOBU UŻYKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU MIESZKALNYM		
Lokalizacja:	Bydgoszcz ul. Jagiellońska 61		
Inwestor:	MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz		

Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Część branżowa:	ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Zenon Łupkowski nr upr. GP-KZ-7342/161/94 spec: sieci i inst. w zokr. pełnym		P O L I S
Sprawdzający:	inż. Barbara Palicka nr upr. 7210/12/76 spec: sieci i inst. w zokr. pełnym		
Tytuł rysunku:	skala	nr rys./ark.	
	data		
	08.2014	<b>E2/2</b>	

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE  
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Widok rozdzielni RG-K+TK-3