



Zakład Kominiarski  
STAŚKOWIAK

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz  
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52  
TEL. 601711885 FAX 052-345544

Bydgoszcz, dnia 19.01.2015R.

zestawienie nr 10  
do 21/1/15  
rod. Nr 2

## OPINIA NR 17/2015

### z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w ..... Bydgoszczy ..... przy ul. .... Chocimska ..... nr ...10.....  
dotycząca lokalu nr 11 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiaka upr. 3861 .... w celu:

Wskazania miejsca podłączenia,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec kaflowy w pokoju podłączony do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Przewód kominowy nr 1 (patrz szkic na odwrocie opinii) jest drożny do poziomu parteru i można go wykorzystać do podłączenia kratki wentylacyjnej lub urządzenia grzewczego.
3. Przewód kominowy nr 3 (patrz szkic na odwrocie opinii) jest drożny do poziomu parteru i można go wykorzystać do podłączenia kratki wentylacyjnej lub urządzenia grzewczego.
4. Przewody kominowe nr 4 i 5 schodzą do I piętra pustostanu i należy je pozostawić dla lokalu na I piętrze.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi: .....

**Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!**


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM, .....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....





ul. Chocimska 10 / 11 w Bydgoszczy

