




**Zakład Kominiarski
STAŠKOWIAK**

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885 FAX 052 3455544

OPINIA NR 52/2015



z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczyprzy ul.....Świętojańskiej nr ...17.....
dotycząca lokalu nr 1A administrowanego przez: **Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy**
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Piotr Staškowiaka upr. 3861** w celu:

Wskazania podłączeń,

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Piec centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na odwrocie opinii).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 1 (patrz szkic na odwrocie opinii).
3. Przewód kominowy od pieca centralnego ogrzewania na gaz należy zabezpieczyć wkładem.
4. Brak przewodów kominowych dla podłączenia wentylacji grawitacyjnej w wyodróżnionej łazience.
5. W celu zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniu łazienka należy osadzić w ścianie działowej pomiędzy kuchnią a łazienką dwie kratki cyrkulacyjne o wymiarach 20cm x 30cm w górnej i dolnej części ściany.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w jednym, najsłabszym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obce zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi:


Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!



Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis






ul. Świętojańska 17 / 1 w Bydgoszczy

Lokal mieszkalny Świętojciecha 17/1A

NIE OGRZEWANY WCAŁE



wejście

Starszy Administrator

Liliana Knyba

