



NIP: 554-03-16-382

http://adm.com.pl http://admwm.pl info@adm.com.pl
Sekretariat: 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000124375 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 51.631.000,00zł

Bydgoszcz, dnia 30.03.2015r.

I. dz. ZZP/ 1016 /AK/2015
Znak sprawy: ZZP-2400-31/2015

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA

Nr sprawy: 31/P/2015: Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ulicy Żeglarskiej 69 I oraz Żeglarskiej 69 II

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) z upoważnienia Zamawiającego udzielam odpowiedzi na zadane pytanie, które wpłynęło w dniu 26.03.2015r.,

PYTANIE 1 : Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych (higrosterowalnych) określonych w zestawieniu stolarki okiennej, Zamawiający wymaga aby nawiewniki spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN 83/B-03430:Az3?


PYTANIE 2 : Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 Projektu Budowlanego (str.37)?

PYTANIE 3 : Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym

Pytający wskazuje, że zgodnie z norma techniczną PN-83B03430 ze zm., nawiewniki montowane w oknach powinny spełnić określone wymagania dotyczące przepływów zależnie od rodzaju zastosowanej wentylacji. Zamawiający w dokumentacji dotyczącej przetargu nie wskazał, czy wymaga określonego rodzaju nawiewników. W związku z powyższym Wykonawca wskazuje, że zasadnym w jego opinii będzie jednoznaczne określenie wymagań dotyczących nawiewników oraz przedstawienie dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań. Ponadto pytający wskazuje, że część nawiewników higrosterowanych posiada dodatkową funkcję, umożliwiającą zablokowanie przepustnicy nawiewnika ustalając minimalny stały przepływ powietrza. Dlatego wskazanie, czy Zamawiający wymaga albo dopuszcza nawiewniki z tą funkcją.

ODPOWIEDŹ na pytanie 1 i 3 : Nawiewniki higrosterowane powinny być sterowane automatycznie, dopuszcza się jednak zastosowanie nawiewników posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nawiewniki nawet w pozycji zamkniętej powinny dostarczać minimalną ilość powietrza. Wymóg ten określa, że minimalny przepływ powietrza powinien wynosić 20-30 % wydajności maksymalnej danego nawiewnika. Nawiewniki, które zostały wprowadzone na polski rynek muszą spełniać kryteria zawarte w Normie Polskiej PN-B03430:Az3 - „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania”

ODPOWIEDŹ na pytanie 2: Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6 Projektu Budowlanego – przy odbiorze robót.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Tomasz Skierecki

Rejony Obsługi Mieszkańców

ROM-1 ul. Techników 5
ROM-3 ul. Gdańska 9
RWM-1 ul. Toruńska 36

tel. 52-34-88-861
tel. 52-34-88-920
tel. 52-34-88-728

ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788
ROM-4 ul. Fordońska 38 tel. 52-34-88-760
RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744